

PRZEKRÓJ WYKOPU



UWAGI:

- 1. Na podsypkę i obsypkę stosować piasek gruby i średni o bardzo dobrym uziarnieniu ($d=d_{60}/d_{10}>5$) i zawartości frakcji pylastej i ilastej < 5%.
- 2. Dno wykopu ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, w przypadku przekopu ponad wymaganą głębokość i naruszeniu gruntu rodzimego dno wykopu należy wyrównać zagęszczonym piaskiem.
- 3. Do zagęszczania zasyпки w strefie rury oraz 30 cm nad jej wierzch należy stosować lekkie ubijaki do 0,3 kN, ciężkie urządzenia mogą być stosowane po przykryciu rury warstwą 1 m z odpowiednim zagęszczeniem.
- 4. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie gruntu, zgodnie z dokumentacją.
- 5. Zagęszczenie obsypki wykonywać jednocześnie z podnoszeniem obudowy wykopu

INWESTOR:		Gmina Lubaczów ul. Jasna 1 237-600 Lubaczów	
NAZWA PROJEKTU:		Rozbudowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną. Dąbków gm. Lubaczów, dz. 44/4	
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Szymon Bułala upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid.LUB/0303/PWB/S/19		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Groniek upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid.LUB/0311/PWB/S/20		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	Instalacje sanitarne		
DATA	NR RYSUNKU	SKALA	
04.2024	S-7	1:10	