



LEGENDA:

RO EI120 przepust instalacyjny o klasie odporności ogniowej EI120

instalacja gazowa

instalacja C.O. – zasilanie

instalacja C.O. – powrót

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2		
Obiekt:	Strzegom, ul. Mickiewicza 1	
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA	
	w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 15-04-2022 r., poz. 1225).	
Opracowali:	mgr inż. Grzegorz Kulak nr upr. 466/04	inż. Edward Knapczyk Rzecznik Budowlany dec. nr 3/2002/RZ
	Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 97/02/R/C	
Nazwa rysunku:	Skala:	Nr rys.
RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ	1:100	2