

Wrocław, dnia 12 października 2023 r.

Postanowienie nr WZ.52840.346.2.2023

Na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057), w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), po rozpatrzeniu:

1. wniosku z dnia 25 września 2023 r. (data wpływu: 29 września 2023 r.), dotyczącego pomieszczenia kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, zlokalizowanym w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 1,
2. załączonej do wniosku *Ekspertyzy technicznej* (...), sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego – Edwarda Knapczyka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Grzegorza Kułaka,

z określonymi w ekspertyzie następującymi wskazaniem:

1. wydzielenia pomieszczenia kotłowni o mocy cieplnej 160 kW jako osobna strefa pożarowa;
2. wyposażenia pomieszczenia kotłowni system detekcji gazu o zmniejszonym progu zadziałania, tj. 5 % (I stopień) i 20 % (II stopień) dolnej granicy wybuchowości metanu;

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach w/w *Ekspertyzy technicznej* (...), **tzn. w inny sposób niż podany w:**

§ 176 ust. 1 w zw. z PN-B02341-1:1999 – pomieszczenie kotłowni o mocy cieplnej ponad 60 kW będzie znajdowało się na kondygnacji podziemnej, a dostęp do niego nie będzie zapewniony bezpośrednio z zewnątrz (dostęp do kotłowni poprzez korytarz o długości około 3 m),

ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;

- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z *Ekspertyzą techniczną (...)*.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Załącznik:

Ekspertyza techniczna (...) rzeczoznawcy budowlanego
oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, z września 2023 r.

Otrzymuje:

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa PSP w Świdnicy
al. Niepodległości 8-10
58-100 Świdnica
2. a/a

RU