

Urząd Miasta Mikołów  
Referat Inwestycji  
Rynek 16  
43-190 Mikołów

Mikołów 28.05.2025

Dotyczy: postępowania TP.14.2025.UM.MOSiR\_Modernizacja przedszkola nr 10 w Mikołowie-Mokre,  
ul. Grudniowa 1b

pytanie :

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę membrany z membrany FPO na membranę PVC  
dlatego, że membrana FPO jest zbyt sztywna dla wykonania obróbki kanałów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie membrany pvc gr 1,5mm , ale tylko w zakresie wykonania  
obróbki kanałów wentylacyjnych.

Z-CA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji, Inżynierii i Infrastruktury  
i Usług Komunalnych  
mgr inż. Daniel Mlicki