

Segment B piętro +5

LEGENDA:

- Sygnalizator optyczno–akustyczny
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Wielosensorowa czujka dymu / dymu i ciepła
- Element kontrolno–sterujący
- Wskaźnik zadziałania
- Puszka rozgałęźna / Napęd klapy ppoż
- Chwytak elektromagnetyczny / Przycisk zwalniający

- YnTKSYekw 1x2x1,0 mm
- HDGs 2x2,5 mm² PH90
- HTKSHekw 1x2x1,0 mm
- HDGs 2x1,5 mm² PH90 + YnTKSY 3x2x0,8 mm



Segment B piętro +4

TEMAT	**Remont części pomieszczeń segmentu B poradni przyszpitalnych w ramach inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II, pawilon B".**
LOKALIZACJA	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec segment G
INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków NIP: 864-182-66-20 www.marzec-budownictwo.pl marzec budownictwo
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Orłowska upr bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr SLK/3985/PWOE/11
OPRACOWANIE	mgr inż. Rafał Dąbrowski
SPRAWDZENIE	mgr inż. Przemysław Orłowski upr bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr SLK/9278/PWBE/21
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA	PW
TYTUŁ RYSUNKU	System sygnalizacji pożaru (SSP) - schemat piętra 4 i 5
SKALA -	DATA 09.2024 / NR RYS E048