

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia na:
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Groźcu”**

Zakres obejmuje
1) Zgłoszenie zamiaru wymiany złóż w PSSE w Koninie
2) Dobór odpowiednich złóż
3) Wymiana złóż w trzech filtrach o objętości 4465 l i przepływie 30 m ³ /h w zakresie mangan/żelazo
4) Wymiana w każdym filtrze osobno w celu zapewnienie możliwości funkcjonowania stacji
5) Utylizacja zużytych złóż
6) Przeprowadzenie badań, uzyskanie pozytywnych wyników dla każdego z filtrów
7) Uzyskanie zgody PSSE w Koninie na przywrócenie do eksploatacji