

Wielgie, dnia, 24.09.2024r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowa drogi gminnej nr 170837C Czarne - Orłowo - Jasień - Kamień Kmiecy**” Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00398736, data 05.07.2024, r. Wielgie na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - Prawo zamówień publicznych, udzielam odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pyt. 1.

1.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej o uziarnieniu 0/16 zgodnie ze wskazaną w projekcie grubości (6cm) oraz wymaganą kategorią ruchu. Uziarnienie mieszanki ścieralnej 0/16 zapewnia większą trwałość nawierzchni w porównaniu do drobniejszego. Dla projektowanej grubości 6 cm, uziarnienie 0/16 spełnia wymóg WT-2 2016 mówiący że przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5xD$).

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie uziarnienia 0/16. Jednocześnie dodaje że WT-2 2016 dopuszczają również uziarnienie 0/11

Pyt. 2.

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeżeli tak prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości i konstrukcji odcinka próbnego

Odp.

Zamawiający będzie wymagał wykonanie odcinka próbnego zgodnie z wymogami STWIORB. Miejsce wykonania do 8 km od lokalizacji budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odcinek próbny dotyczy obu warstw bitumicznych.

Pyt. 3.

Zgodnie z opisem należy wykonać pobocze z kruszywa gr. 30 cm, w przedmiarze jest gr. 10 cm. Prosimy o podanie właściwej grubości

Odp.

Wymiar jest prawidłowy a pobocze będzie wykonane dwu warstwowo raz 20 cm raz 10 cm zgodnie z kosztorysem pkt 10 i 21

Pyt. 4.

Dot. poniższych pozycji przedmiarowych. Prosimy o wyjaśnienie, brak informacji na ten temat w dokumentacji technicznej (opisie, na przekrojach).

3 d.2	D-02.00.01	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm	m2	500,000
4 d.2	D-02.00.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie	m2	500,000
5 d.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm	m2	500,000
6 d.2	D-02.00.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	500,000
7 d.2	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	500,000
8 d.2	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	500,000

Odp.

Pozycje te dotyczą początkowego odcinka i mają na celu zapewnienie właściwego dowiązania do istniejącego skrzyżowania.

Pyt. 5.

Dot. poz. 9.d.2 przedmiaru: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm podane – 1 462,5 m3, prosimy o wskazanie gdzie należy wykonać wyrównanie, brak w opisie, na przekrojach.

Odp.

Warstwa ta jest zakładana na odcinkach o znacznym zdegradowaniu przekroju nawierzchni i zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót.

Pyt. 6.

W § 5 2.1) umowy jest zapisane, że Wykonawca ma zapewnić „kierownika budowy, który posiada kwalifikacje do nadzorowania robót prowadzonych w obiektach objętych opieką konserwatora zabytków,” W związku z tym, że przebudowywana droga nie jest zabytkiem, a przebudowa jest w śladzie drogi, prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących kwalifikacji do nadzorowania zabytków.

Odp.

Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy, który w §5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Zapewnienie kierownika budowy, który posiada kwalifikacje do nadzorowania robót w branży drogowej”.

Pyt. 7

Prosimy o informację czy należy wycenić jedną tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych czy więcej?

Odp.

Należy wykonać **jedną tablicę dwustronną** o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wymiarze zgodnym z wytycznymi programu.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Sadowski