

Muszyna, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zp.271.12.2025

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ul. Rynek 31

33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) niniejszym przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy na wizję lokalną 07.05.2025 r. o godz. 11:00 należy się wcześniej zapisać czy wystarczy zjawić się w podanym terminie? Prosimy również o wskazanie miejsca zbiórki do wizji lokalnej.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna odbędzie się w dniu 07.05.2025 r. godz.: 11:00. Rozpoczęcie wizji nastąpi w budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, pok. nr 8. Następnie pracownicy zamawiającego wraz z przybyłymi na wizję stronami udadzą się w poszczególne miejsca inwestycji. Zamawiający nie wymaga wcześniejszego zapisania się wykonawców na wizję lokalną.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści dla oprawy: "TYP 2 - stylowa nasadzana 4-kątna" korpus z odlewu aluminium jako równoważny do "polipropylen z włóknem szklanym, odporny na promieniowanie UV" ?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie korpusu z odlewu aluminium jako równoważne do polipropylenu z włóknem szklanym, odpornym na promieniowanie UV dla oprawy TYP 2 - stylowa nasadzana 4 - kątna.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz o dokonaniu modyfikacji treści swz.

Wyjaśnienia zostają dołączone do specyfikacji warunków zamówienia oraz stanowią jej integralną część.

Z poważaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)