

4.1 Zestawienie pomieszczeń, wytyczne architektoniczne i wentylacyjne.

OGÓLNE			WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE							WYTYCZNE WENTYLACYJNE			
L.p.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Minimalna wys. [cm]	Podłoga	Ściany	Nateżenie światła [lx]	max. ilość osób	Pobyt ludzi	Uwagi	Ilość wymian [wym/h]	Temp. w pom. [°C]		Uwagi
											Zima (min)	Lato (max)	
A5	KORYTARZ 2	6,8	250	GRES R9	PŁYTKI CERAMICZNE	300	2os.	<2h		1-2	+20	WYNIKOWO	
A4	MOP 2	3,9	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		3-5	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
B2	POM. SOCJALNE	11,9	250	GRES	FARBA ZMYWALNA	300	4os.	<2h		4	+24	WYNIKOWO	
B3	WĘZEL SANITARNY	3,9	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		min 150m3/h	+24	WYNIKOWO	OSOBNY WYCIĄG Z WC
A3	MOP	1,3	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		3-5	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
A2	KORYTARZ 1	31,6	250	GRES R9	PŁYTKI CERAMICZNE	300	2os.	<2h		1-2	+20	WYNIKOWO	
tymczaso wy catering	T1	WYDAWALNIA TYMCZASOWA	17,7	PVC R10	OKŁADZINA ZMYWALNA	300		<2h					
	T2	ZMYWALNIA TYMCZASOWA	15,4	PVC R11	OKŁADZINA ZMYWALNA	300		<2h					
	T3	KORYTARZ	17,2	PVC R12	OKŁADZINA ZMYWALNA	300		<2h					
Suma=		109,7	m²										