

4.1 Zestawienie pomieszczeń, wytyczne architektoniczne i wentylacyjne.

OGÓLNE			WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE							WYTYCZNE WENTYLACYJNE			
L.p.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Minimalna wys. [cm]	Podłoga	Ściany	Nateżenie światła [lx]	max. Ilość osób	Pobyt ludzi	Uwagi	Ilość wymian [wym/h]	Temp. w pom. [°C]		Uwagi
											Zima (min)	Lato (max)	
C4	MAGAZYN	7,4	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		2-4	+20	WYNIKOWO	
A5	KORYTARZ 2	6,8	250	GRES R9	PŁYTKI CERAMICZNE	300	2os.	<2h		1-2	+20	WYNIKOWO	
A4	MOP 2	3,9	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		3-5	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
C1	MAGAZYN	3,6	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		2-4	+20	WYNIKOWO	
C3	MAGAZYN	7,1	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		2-4	+20	WYNIKOWO	
F2	MYJNIA TERMOSÓW	7,4	250	GRES R10	PŁYTKI CERAMICZNE	500	1os.	2-4h		5-7	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
D1	MAGAZYN OP. ZWROTNYCH	4,5	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		1	+4	WYNIKOWO	
E2	ZMYWALNIA SPRZĘTU	10,9	250	GRES R10	PŁYTKI CERAMICZNE	500	1os.	2-4h		5-7	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
A1	SCHODY/PRZEDSIONEK	9	220	GRES R9	FARBA ZMYWALNA	300	2os.	<2h		0.5	+20	WYNIKOWO	
G2	KREDENS	5,3	250	GRES R9	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		2-4	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
C2	MAGAZYN CHŁODNICZY	11,8	250	GRES R9	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		5-7	+20	WYNIKOWO	
E1	KUCHNIA	85,6	330	GRES R10	PŁYTKI CERAMICZNE	500	3os.	>4h		15-30	+20	WYNIKOWO	ZBILANSOWANA
D2	PRZYGOTOWALNIA BRUDNA	15,9	250	GRES R10	PŁYTKI CERAMICZNE	500	1os.	2-4h		5-7	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
B1	BIURO	7,5	250	GRES	FARBA ZMYWALNA	300	1os.	>4h		3-5	+20	WYNIKOWO	
G1	ZMYWALNIA	13,3	250	GRES R10	PŁYTKI CERAMICZNE	500	1os.	2-4h		5-7	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
B2	POM. SOCJALNE	11,9	250	GRES	FARBA ZMYWALNA	300	4os.	<2h		4	+24	WYNIKOWO	
B3	WĘŻEŁ SANITARNY	3,9	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		min 150m3/h	+24	WYNIKOWO	OSOBNY WYCIĄG Z WC
A3	MOP	1,3	250	GRES	PŁYTKI CERAMICZNE	300	1os.	<2h		3-5	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
A2	KORYTARZ 1	31,6	250	GRES R9	PŁYTKI CERAMICZNE	300	2os.	<2h		1-2	+20	WYNIKOWO	

Suma= 248,7 m²