

Kłodzko, dn. 13.11.2024 r.

ZDP.241.AZ.56.3.2024

nr postępowania **ZDP.241.AZ.56.2024**

nazwa zadania: „**Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II**”

W odpowiedzi na pytanie które wpłynęło na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 08.11.2024 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Zgodnie z dokumentacją przewidziano wykonanie frezowania istniejącej jezdni na śr. głębokość 8 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem na śr. gł. 5 cm. W związku z powyższym prosimy o podanie na jaką średnią głębokość należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni?

AD. 1

Wykonanie frezowania istniejącej jezdni należy wykonać na śr. gł. 5 cm.

mgr inż. Agata Kwinta

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego