



Gniewino

80
LAT

Gmina Gniewino

Nr sprawy: 271.06.2025

Gniewino, 16.04.2025 r.

WYJAŚNIENIE NR 5

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego w Nadolu”

Do Zamawiającego w dniu 16.04.2025 r. wpłynęło zapytanie

1. Czy przy wycenie oświetlenia należy uwzględnić uziemienie słupów oraz czy występuje podział sterowania oświetleniem? Czy inwestor dysponuje planem ułożenia trasy kablowej?

Odpowiedź:

- 1) Przy wycenie oświetlenia należy uwzględnić uziemienie słupów.
- 2) Nie występuje podział sterowania oświetleniem.
- 3) W załączeniu orientacyjna lokalizacja linii kablowej i słupów oświetleniowych .

Z up. Wójta Gminy Gniewino
Zastępca Wójta

mgr Rafał Kamiński



Urząd Gminy
w Gniewinie
ul. Pomorska 8,
84-250 Gniewino

m: gniewino@gniewino.pl
t: +48 58 670 66 11
gniewino.pl

NIP 588 21 25 449
REGON 191675280