

43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
im. gen. dyw. Klemensa Stanisława RUDNICKIEGO
wz. KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pani Kinga JASIŃSKA

KSZP: 2712
Świętoszów dnia 20 maja 2025r.

e-mail platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania nr **309/26/ZP/2025** pn.: " Przegląd i naprawa agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu obiektów w Sekcjach Obsługi Infrastruktury: Bolesławiec, Dobro n/Kwisą, Świętoszów, Żagań i Głogów "

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy zleceńbiorca dostarcza płyny eksploatacyjne i filtry (olej, płyn chłodzący)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zleceńbiorca dostarcza płyny eksploatacyjne i filtry - zgodnie z &6 pkt.3 umowy i OPZ

Pytanie 2

Czy do przeprowadzenia prób obciążeniowych wykorzystuje się infrastrukturę-obciążenie zamawiającego, lub zleceńbiorca dostarcza obciążnice i w jakim zakresie procentowym przewiduje się obciążenie do prób.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż do przeprowadzenia prób wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę, pod obciążeniem w granicach około 50% przez 1 godzinę.

Pytanie 3

Próbna praca zespołu prądotwórczego pod obciążeniem ma odbywać się przez zanik napięcia czy przez zastosowane obciążnice zewnętrznej Wykonawcy. W jakim procencie i przez jaki czas należy obciążyć agregaty ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż praca próbna odbywa się po przez zanik napięcia i zgodnie z procedurą. Agregaty należy obciążyć w granicach około 50% przez 1 godzinę.

Z poważaniem

/-/ Kinga JASIŃSKA