

Szczegółowy wykaz i harmonogram czynności serwisowych dla instalacji agregatu ZGM-430 BIO od 31 500 do 60 000 mth:

L.p.	Nazwa przeglądu dla AGREGATU ZGM-430 BIO	31 500	33 000	34 500	36 000	37 500	39 000	40 500	42 000	43 500	45 000	46 500	48 000	49 500	51 000	52 500	54 000	55 500	57 000	58 500	60 000
		E2	E3	E2	E3	E2	E3	R1	E3	E2	E3	E2	E3	E2	E3	E2	E3	E2	E3	E2	R3
0	Przeglądy codzienne / przeglądy cotygodniowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Oględziny zewnętrzne agregatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Kontrola i regulacja układu sterowania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Kontrola sekwencji rozruchu i zatrzymania się agregatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Kontrola połączeń śrubowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Kontrola urządzeń peryferyjnych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Kontrola nastaw, parametrów i zabezpieczeń agregatu w sterowniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Kontrola płynów eksploatacyjnych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Kontrola instalacji gazowej (ścieżki gazu agregatu)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Kontrola zdarzeń zarejestrowanych w sterowniku agregatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Kontrola kodów diagnostycznych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Kontrola działania automatycznych zaworów odpowietrzających	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Kontrola odprowadzenia kondensatu z wymiennika woda/spaliny i tłumika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Kontrola działania systemu podgrzewania bloku sinika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L.p.	Nazwa przeglądu dla AGREGATU ZGM-430 BIO	31 500	33 000	34 500	36 000	37 500	39 000	40 500	42 000	43 500	45 000	46 500	48 000	49 500	51 000	52 500	54 000	55 500	57 000	58 500	60 000
		E2	E3	E2	E3	E2	E3	R1	E3	E2	E3	E2	E3	E2	E3	E2	E3	E2	E3	E2	R3
14	Uzupełnienie zbiornika w systemie automatycznego uzupełniania oleju/recyrkulacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



