



**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – ŚRÓDMIEŚCIE m.st. Warszawy**  
**Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy**

00-095 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 2  
e-mail : [sekretariat.dbfos@um.warszawa.pl](mailto:sekretariat.dbfos@um.warszawa.pl)

TEL: 222 770 100  
FAX: 222 770 103

Warszawa, 18.12.2024 r

Nr referencyjny: DBFO-Ś/SOA/2500/32/24/GK

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów oraz**  
**przeглядów technicznych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic na rzecz szkół**  
**i placówek oświatowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2025**  
**roku”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) informuje o treści odpowiedzi udzielonej na wniesione pytanie:

**Pytanie 1:**

W rozdziale VI w pkt. 3 wymagacie Państwo: iii. co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wg. Prawa Budowlanego do przeglądu 5 letniego „elektrycznego” (badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów) nie jest wymagana osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Prawo Budowlane Art. 62 pkt. 5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c i pkt. 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Reasumując kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia dozоровe i eksploatacyjne dla instalacji elektrycznych i uprawnienia te mogą uzyskać nie tylko osoby posiadające uprawnienia elektryczne bez ograniczeń. Zatrudnienie inżyniera z uprawnieniami elektrycznymi znacząco podnosi koszt.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału VI ust. 2 pkt 3 SWZ:**

- a) **III. Co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych**
- b) **I. Co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.**