



**Urząd Miasta i Gminy we Wrześni**  
**ul. Ratuszowa 1**  
**62-300 Września**

Września, dnia 14.03.2025 r.



### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.538.000 euro dla zadania pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w ramach projektu pn. „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

#### **Pytanie 1**

Proszę o informację, czy po stronie Wykonawcy jest zapewnienie usługi archeologicznej oraz ornitologicznej?

#### **Odpowiedź:**

Zapewnienie usługi archeologicznej i ornitologicznej leży po stronie Zamawiającego, niemniej nie jest ona wymagana w decyzji m.in. WUOZ / zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje prowadzenia badań archeologicznych i usługi ornitologicznej.

#### **Pytanie 2**

Proszę o informację jakie elementy z demontażu/ rozbiórki należy przekazać do Zamawiającego

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że po demontażu należy przekazać betonowe kosze na śmieci oraz ławki. Elementy należy zdemontować, aby nie uległy uszkodzeniu. Składowanie ich powinno odbywać się w jednym miejscu. Docelowo Wykonawca zobowiązany będzie przetransportować w/w obiekty na teren gminny usytuowany w rejonie ul. Leśnej we Wrześni. Koszty z tym związane należy ująć w istniejących pozycjach kosztorysu ofertowego.

#### **Pytanie 3**

Proszę o informację czy drewno z wycinki należy przekazać Zamawiającemu? Czy całość materiału ma być zutylizowana?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wycinek w zakresie niniejszego zadania.

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe

**URZĄD MIASTA I GMINY**

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



#### Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadkach o których mowa w pytaniu, będą miały zastosowanie zapisy umowy §18 ust.3 pkt.1 lit. e) oraz §7 ust. 6 umowy, a także na zasadach określonych przepisami art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadkach o których mowa w pytaniu, będą miały zastosowanie zapisy umowy §18 ust.3 pkt.1 lit. e) oraz §7 ust. 6 umowy, a także na zasadach określonych przepisami art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Pytanie 6

Czy Zamawiający dysponuje całością majątkowych praw autorskich do projektu bądź innych elementów opisu przedmiotu zamówienia na podstawie którego ma zostać zrealizowana inwestycja, w szczególności praw zależnych obejmujących prawo do jego wykorzystania, adaptacji, zmian?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawa autorskie do całej dokumentacji projektowej zostały nabyte w momencie jej odbioru. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej wykonania projektu dla ww zadania „W ramach wynagrodzenia. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych do Dokumentacji”.

#### Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie, że formalności zw. ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych wykonanych na podstawie pozwolenia na budowę leżą po stronie Zamawiającego?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż formalności związane z zakończeniem robót tj. zgłoszenie zakończenia do PINB leżą po stronie Zamawiającego. Zgodnie z zapisami projektu umowy (§14 ust. 9) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie dokumenty i zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa



techniczne i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy, niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje zgody i pozwolenia są aktualne i będą aktualne przez cały okres trwania Umowy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wszelkie zgody, decyzje i pozwolenia są aktualne. Ewentualne wydłużenie terminu ich obowiązywania leży po stronie Zamawiającego.

#### **Pytanie 9**

Proszę o wskazanie ilości drzew do zabezpieczenia na czas inwestycji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zabezpieczeniu podlegają wszystkie drzewa które znajdują się w obrębie prowadzonych robót budowlanych z uwagi na zakres prac prowadzonych z udziałem sprzętu ciężkiego. Zamawiający na tym etapie przewiduje, że należy zabezpieczyć 250 drzew (wzdłuż głównych ciągów pieszych). Niemniej, na etapie realizacji zadania Zamawiający wraz z Inspektorem nadzoru, wskaże drzewa, które należy zabezpieczyć. Rozliczenie metra bieżącego zabezpieczenia nastąpi w oparciu o założenie, iż zabezpieczenie drzewa należy wykonać deskami o średniej szerokości 0,2m i wysokości 1,5m, co dla pojedynczego drzewa o średnicy około 40cm, daje łączną długość 9 mb zabezpieczenia. Ponadto Zamawiający informuje, że sposób i zakres zabezpieczenia roślinności w tym drzew, został wskazany w specyfikacji technicznej w dziale dotyczącym zieleni.

#### **Pytanie 10**

Proszę o udostępnienie uzgodnień z gestorami sieci.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada uzgodnień z gestorami sieci. Do zasilania planowanego oświetlenia parkowego, wykorzystane zostanie istniejące przyłącze energetyczne.

#### **Pytanie 11**

W związku z koniecznością załączenia kosztorysu proszę o informację czy należy wykonać go w formie uproszczonej czy rozszerzonej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem XII SWZ cenę za wykonanie poszczególnych rodzajów robót należy przedstawić w kosztorysie ofertowym dołączonym do oferty wg załączonego przedmiaru tj. arkuszy kalkulacyjnych (sporządzony w programie kosztorysowym Wykonawcy, arkusza kalkulacyjnym), ogólną wartość netto należy przenieść do tabeli „Formularza oferty” stanowiącego załącznik do specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca do oferty załącza albo kosztorys ofertowy który sporządzony



zostanie w programie kosztorysowym Wykonawcy wg załączonych do SWZ przedmiarów (arkuszy kalkulacyjnych) najlepiej w formie uproszczonej albo kosztorys ofertowy, który sporządzony zostanie na arkuszach kalkulacyjnych Zamawiającego, które stanowią załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3 oraz 1.4 do SWZ. Wykonawca winien mieć na uwadze wszystkie modyfikacje jakie wprowadza Zamawiający na etapie wyjaśnień SWZ.

Zamawiający jednocześnie informuje, że modyfikuje formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) oraz kosztorysy ofertowe (załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3 oraz 1.4 do SWZ), które stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

#### **Pytanie 12**

Proszę o udostępnienie kosztorysu w formacie ath.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada kosztorysu w formacie ath.

#### **Pytanie 13**

Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje badania geotechniczne.

#### **Pytanie 14**

Proszę o informację na jaką głębokość należy wymienić ziemię pod nasadzenia oraz trawniki.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z przedmiarem pod nasadzenia należy wymienić około 10 cm ziemi, natomiast w przypadku trawników ziemia urodzajna musi zostać uzupełniona po przeprowadzonych pracach porządkowych, plantowaniu i wyrównaniu, w ilości podanej w kosztorysie. Ponadto Zamawiający informuje, że wytyczne dotyczące sadzenia roślin i wykonanie trawników znajdują się w specyfikacji technicznej, w dziale dotyczącej zieleni. Pkt. 5.2. i pkt. 5.4. STWiORB., jak również w „Projekt zieleni\_Września\_park Dzieci Wrzesińskich”. Wszystkie koszty z tym związane należy uwzględnić w istniejących pozycjach kosztorysu ofertowego.

#### **Pytanie 15**

Proszę o informację czy w zakresie postępowania przetargowego jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu.

#### **Odpowiedź:**

W zakresie postępowania przetargowego nie jest ujęta pielęgnacja istniejącego drzewostanu.

#### **Pytanie 16**

Proszę o informację czy w zakresie postępowania jest pielęgnacja nasadzonej roślinności oraz trawników.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje m.in. działania wskazane w pkt. 5.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST 05 ZIELEŃ) dotyczące pielęgnacji. Ponadto



informuje, że okres gwarancji na zieleni wynosi 24 miesiące. Wszystkie koszty z tym związane należy ująć, w istniejących pozycjach dotyczących sadzenia poszczególnych roślin i wykonania trawników.

### Pytanie 17

Proszę o informację, z jakich materiałów mają zostać wykonane elementy małej architektury. Proszę o podanie rodzaju drewna oraz stali. Proszę o wskazanie wymaganych wymiarów oraz określenie kolorystyki, jaka ma zostać zastosowana. Proszę również o podanie sposobu montażu oraz o przedstawienie przykładowego wzoru oferowanych modeli. Informacje są niezbędne dla wykonania rzetelnej oferty.

### Odpowiedź:

Zamawiający podaje wytyczne dot małej architektury:

Ławki w konstrukcji z kształtowników stalowych z siedziskami z desek drewnianych o grubości min. 40mm i szer. 60mm. Wypełnienie oparć ławek w postaci drewnianych desek o grubości min. 40mm i szer. 60mm lub wypełnienie z profili stalowych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane zabezpieczone (impregnacja) w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Deski na siedziska i oparcia z drewna bukowego lub jesionu. Posadowienie w gruncie w betonowych stopach lub przykręcane do gotowych fundamentów betonowych. Długość całkowita ławki ok. 190cm (długość siedziska 180cm), wysokość siedziska ok. 43cm, głębokość siedziska ok. 48cm, wysokość oparcia ok. 40cm. Główny profil stalowy ławki, podłokietniki, górna belka oparcia z profilu zamkniętego. Wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zakresu należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego montażu ławek. Przykładowa ławka:



Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe





Kosze na śmieci w konstrukcji stalowej ażurowej, o pojemności min. 40l. Kosze przytwierdzone do podłoża do prefabrykowanego fundamentu. Kosz z wyciąganym wkładem ze stali ocynkowanej, umożliwiającym łatwe opróżnianie, kosz z popielniczką. Kolor zbliżony do kolorystyki ławki. Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, robotami ziemnymi należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego montażu koszy na śmieci. Przykładowy kosz:



### Pytanie 18

Proszę o podanie informacji, jakie należy zastosować parametry dla słupów oświetleniowych. Proszę o wskazanie materiału wykonania, sposobu montażu, klasy odporności na warunki atmosferyczne, zabezpieczeń antykorozyjnych oraz kompatybilności z oprawami oświetleniowymi. Informacje te są niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować słupy oświetleniowe parkowe aluminiowe o grubości ścianki min. 3mm, wysokości 3,5m, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez anodowanie. Grubość powłoki anodowej słupów musi wynosić nie mniej niż 20µm. Dodatkowo podstawę słupa wraz z otworami na śruby mocujące oraz części

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

### URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



walcowanej słupa do wysokości minimum 0,35m należy zabezpieczyć powłoką wykonaną z elastomeru poliuretanowego o grubości minimum 0,7mm. Na powłokę elastomeru należy nanieść powłokę wykonaną farbą odporną na działanie promieni UV w kolorze odpowiadającym kolorowi słupa. Kolorystyka słupów adekwatna do istniejących w parku Dzieci Wrzesińskich – czarny lub antracyt. Ponadto słup w dolnej części powinien posiadać wnękę, tzw. przyłączeniową, zamykaną drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niż: IP 44 i IK 09. Średnica zakończenia słupa 60mm. Od ziemi do wysokości około 90cm średnica słupa około 16cm. Na wysokości 90cm, element ozdobny o wysokości 30cm. Montaż słupa na fundamentach prefabrykowanych. Ponadto Zamawiający informuje, że wytyczne dotyczące zakresu elektrycznego znajdują się w załączniku do postępowania, dotyczącym branży elektrycznej. Zamawiający przekazują zdjęcie istniejącej oprawy wraz ze słupem.



#### Pytanie 19

Proszę o podanie informacji odnośnie parametrów opraw oświetleniowych, w tym rodzaju oprawy, mocy oprawy, barwy światła, klasy szczelności oraz klasyfikacji wytrzymałości mechanicznej. Informacje te są niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować oprawę oświetleniową LED o parametrach:

- strumień świetlny 4170 lm, sprawność >120 lm/W, moc <35W, barwa światła około 4000K
- szczelność: IP 66,

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski

Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe


#### URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



- wytrzymałość IK08,
- klasa bezpieczeństwa II
- korpus wykonany z aluminium, malowane proszkowo czarny lub antracyt,
- materiał klosza – szkło hartowane płaskie,
- orientacyjne wymiary oprawy

W	L	H
373mm	373mm	704mm



- przykładowa oprawa – wygląd



Ponadto Zamawiający informuje, że wytyczne dotyczące zakresu elektrycznego znajdują się w załączniku do postępowania, dotyczącym branży elektrycznej.

#### Pytanie 20

Proszę o podanie specyfikacji domku dla kaczek, w tym wymaganych wymiarów, rodzaju drewna, z jakiego ma być wykonany, oraz ewentualnych zabezpieczeń antykorozyjnych i impregnacyjnych. Proszę również o określenie sposobu montażu oraz przedstawienie wzoru lub przykładowego modelu spełniającego wymagania. Informacje te są niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl





### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że orientacyjne wymiary domku dla kaczek to

- domek na podstawie drewnianej o wymiarach ok. 1,2x1,2m (min 1x1m), stanowiącej jednocześnie platformę pływającą,
- domek o wymiarach ok. 60x60cm i wysokości ścian ok. 40cm, wykonany z drewna,
- dach spadzisty drewniany, pokryty papą podkładową i gontem bitumicznym – kolor antracyt,
- drewno zabezpieczone impregnatem, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,
- w jednej ze ścian przewidziano otwór wejściowy dla ptaków,

Budka musi utrzymywać się na powierzchni i pozostawać w jednym miejscu. Niemniej sposób zapewniający utrzymywanie się obiektu na wodzie, jak również zakotwienie utrzymujące budkę w jednym miejscu, zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zakresu należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego domków dla kaczek.

Zamawiający przekazuje zdjęcie przykładowego domku dla kaczek.



### Pytanie 21

Proszę o podanie specyfikacji domku dla owadów, w tym materiału, z jakiego ma zostać wykonany, oraz ewentualnych wymagań dotyczących jego konstrukcji i wykończenia. Proszę również o wskazanie wymiarów oraz przedstawienie przykładowego wzoru lub modelu spełniającego wymagania. Informacje te są niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

### Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje wytyczne hoteli dla owadów

Konstrukcja drewniana impregnowana. Hotel ma posiadać miejsca niezbędne do wylęgu owadów. Dach domku okryty matową blachą malowaną proszkowo i zabezpieczoną antykorozyjnie. Montaż konstrukcji na gruncie na słupach stalowych betonowanych w gruncie lub na kotwach stalowych wbijanych w grunt. Wymiary ok. 150 cm wysokość, ok. 40 - 65 cm szerokość i ok. 20 - 30 cm głębokość.

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe



Wymiary hoteli dla owadów podane bez nóg, kotew, fundamentów. Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, robotami ziemnymi należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego hoteli dla owadów.

Przykładowe hotele:



## Pytanie 22

W specyfikacji technicznej robót związanych z branżą elektryczną, w parku znajduje się informacja o uziemieniach (bednarka i uziomy), lecz nie ma żadnej informacji na ten temat w kosztorysie ofertowym. Prosimy o uzupełnienie.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projekt przewiduje uziemienie szafki oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych. Koszty związane z wykonaniem uziemienia należy ująć w pozycjach kosztorysowych dotyczącej szafki oświetleniowej SO-1 oraz pozycjach dotyczących montażu latarni oświetleniowych.

## Pytanie 23

W projekcie przewidziano elementy małej architektury. Brakuje jednak wymiarów i wizualizacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

### Odpowiedź:

Zamawiający podaje wytyczne dot małej architektury:

Ławki w konstrukcji z kształtowników stalowych z siedziskami z desek drewnianych o grubości min 40mm i szer. 60mm. Wypełnienie oparc ławek w postaci drewnianych desek o grubości min 40mm i szer. 60mm lub wypełnienie z profili stalowych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane zabezpieczone (impregnacja) w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem warunków

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski

Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl





atmosferycznych. Deski na siedziska i oparcia z drewna bukowego lub jesionu. Posadowienie w gruncie w betonowych stopach lub przykręcane do gotowych fundamentów betonowych. Długość całkowita ławki ok. 190cm (długość siedziska 180cm), wysokość siedziska ok. 43cm, głębokość siedziska ok. 48cm, wysokość oparcia ok. 40cm. Główny profil stalowy ławki, podłokietniki, górna belka oparcia z profilu zamkniętego. Wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zakresu należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego montażu ławek. Przykładowa ławka:



Kosze na śmieci w konstrukcji stalowej ażurowej, o pojemności min. 40l. Kosze przytwierdzone do podłoża do prefabrykowanego fundamentu. Kosz z wyciąganym wkładem ze stali ocynkowanej, umożliwiającym łatwe opróżnianie, kosz z popielniczką. Kolor zbliżony do kolorystyki ławki.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, robotami ziemnymi należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego montażu koszy na śmieci

Przykładowy kosz:

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



#### Pytanie 24

W projekcie brakuje również specyfikacji domku dla kaczek. Prosimy o uzupełnienie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że orientacyjne wymiary domku dla kaczek to

- domek na podstawie drewnianej o wymiarach ok. 1,2x1,2m (min 1x1m), stanowiącej jednocześnie platformę pływającą,
- domek o wymiarach ok. 60x60cm i wysokości ścian ok. 40cm, wykonany z drewna,
- dach spadzisty drewniany, pokryty papą podkładową i gontem bitumicznym – kolor antracyt,
- drewno zabezpieczone impregnatem, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,
- w jednej ze ścian przewidziano otwór wejściowy dla ptaków,

Budka musi utrzymywać się na powierzchni i pozostawać w jednym miejscu. Niemniej sposób zapewniający utrzymywanie się obiektu na wodzie, jak również zakotwienie utrzymujące budkę w jednym miejscu, zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zakresu należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego domków dla kaczek. Zamawiający przekazują zdjęcie przykładowego domku dla kaczek.



Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe

#### URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl





### Pytanie 25

W odniesieniu do projektu hotelu dla owadów, w którym wskazano wykonanie obiektu ze stali, prosimy o wyjaśnienie tej decyzji. Czy Zamawiający rozważa alternatywne rozwiązanie? Na przykład wykonanie hotelu z drewna? Materiał stalowy, zwłaszcza w okresie letnim, może się nadmiernie nagrzewać, co nie sprzyja zadowoleniu się owadów, które naturalnie preferują hotele drewniane.

### Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje wytyczne hoteli dla owadów

Konstrukcja drewniana impregnowana. Hotel ma posiadać miejsca niezbędne do wylęgu owadów. Dach domku okryty matową blachą malowaną proszkowo i zabezpieczoną antykorozyjnie. Montaż konstrukcji na gruncie na słupach stalowych betonowanych w gruncie lub na kotwach stalowych wbijanych w grunt. Wymiary ok. 150 cm wysokość, ok. 40 - 65 cm szerokość i ok. 20 - 30 cm głębokość. Wymiary hoteli dla owadów podane bez nóg, kotew, fundamentów. Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, robotami ziemnymi należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego hoteli dla owadów.

Przykładowe hotele:



### Pytanie 26

Proszę o podanie specyfikacji obrzeży stalowych, a przede wszystkim z jakiej stali mają być wykonane (ocynkowana czy czarna), jaka ma być wysokość i grubość oraz proszę o podanie sposobu montażu.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obrzeża stalowe należy wykonać ze stali ocynkowanej, w postaci listew stalowych o grubości 4mm. Wysokość obrzeża 15cm. Kotwienie w gruncie szpilkami o długości 45cm stanowiącymi element obrzeża. Szpilki posadowione w punktowych fundamentach o wymiarach 0,2x0,2x0,2m w rozstawie co 70cm.

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe



Obrzeża łączone ze sobą za pomocą łączników stalowych o grubości 4mm. Wszystkie koszty z tym związane należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącej obrzeży stalowych.

#### **Pytanie 27**

Z uwagi na bardzo zróżnicowany koszt kinyty PP i PE, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie kinyty studzienek systemowych z materiału PP? Koszt kinyty PE to ok. 7x większy koszt od kinyty PP.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie kinet studzienek systemowych z materiału PP. Koszty związane z kinetami należy ująć w pozycjach dotyczących studzienek systemowych kosztorysu ofertowego dla wykonania zbiornika retencyjnego na terenie parku im. Dzieci Wrześnińskich we Wrześni.

#### **Pytanie 28**

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie projektu małej architektury wraz z opisem i wymiarami oraz rysunkami technicznymi.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podaje wytyczne dot małej architektury:

Ławki w konstrukcji z kształtowników stalowych z siedziskami z desek drewnianych o grubości min 40mm i szer. 60mm. Wypełnienie oparc ławek w postaci drewnianych desek o grubości min 40mm i szer. 60mm lub wypełnienie z profili stalowych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane zabezpieczone (impregnacja) w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Deski na siedziska i oparcia z drewna bukowego lub jesionu. Posadowienie w gruncie w betonowych stopach lub przykręcane do gotowych fundamentów betonowych. Długość całkowita ławki ok. 190cm (długość siedziska 180cm), wysokość siedziska ok. 43cm, głębokość siedziska ok. 48cm, wysokość oparcia ok. 40cm. Główny profil stalowy ławki, podłokietniki, górna belka oparcia z profilu zamkniętego. Wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zakresu należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego montażu ławek. Przykładowa ławka:



Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe



Kosze na śmieci w konstrukcji stalowej ażurowej, o pojemności min. 40l. Kosze przytwierdzone do podłoża do prefabrykowanego fundamentu. Kosz z wyciąganym wkładem ze stali ocynkowanej, umożliwiającym łatwe opróżnianie, kosz z popielniczką. Kolor zbliżony do kolorystyki ławki. Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, robotami ziemnymi należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego montażu koszy na śmieci. Przykładowy kosz:



Zamawiający informuje, że orientacyjne wymiary domku dla kaczek to

- domek na podstawie drewnianej o wymiarach ok. 1,2x1,2m (min 1x1m), stanowiącej jednocześnie platformę pływającą,
- domek o wymiarach ok. 60x60cm i wysokości ścian ok. 40cm, wykonany z drewna,
- dach spadzisty drewniany, pokryty papą podkładową i gontem bitumicznym – kolor antracyt,
- drewno zabezpieczone impregnatem, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,
- w jednej ze ścian przewidziano otwór wejściowy dla ptaków,

Budka musi utrzymywać się na powierzchni i pozostawać w jednym miejscu. Niemniej sposób zapewniający utrzymywanie się obiektu na wodzie, jak również zakotwienie utrzymujące budkę w jednym miejscu, zgodnie z wytycznymi producenta.

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl





Wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zakresu należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego domków dla kaczek. Zamawiający przekazują zdjęcie przykładowego domku dla kaczek.



Zamawiający przekazuje wytyczne hoteli dla owadów

Konstrukcja drewniana impregnowana. Hotel ma posiadać miejsca niezbędne do wylęgu owadów. Dach domku okryty matową blachą malowaną proszkowo i zabezpieczoną antykorozyjnie. Montaż konstrukcji na gruncie na słupach stalowych betonowanych w gruncie lub na kotwach stalowych wbijanych w grunt. Wymiary ok. 150 cm wysokość, ok. 40 - 65 cm szerokość i ok. 20 - 30 cm głębokość. Wymiary hoteli dla owadów podane bez nóg, kotew, fundamentów. Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, robotami ziemnymi należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego hoteli dla owadów. Przykładowe hotele:



Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl





### Pytanie 29

Czy zamawiający może udostępnić przedmiar robót dla branży elektrycznej ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót branży elektrycznej dla zadania rewitalizacja Parku Miejskiego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni został zamieszczony w postępowaniu.

### Pytanie 30


Proszę o wskazanie koloru na jaki mają zostać pomalowane balustrady na mostkach – opis PAB wskazuje na kolor RAL 6007, natomiast rys. A-06 i A-07 wskazują na kolor RAL 6003.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że balustrady na remontowanych mostkach mają być pomalowane na kolor RAL 6003, jak wskazano na rysunkach nr A-06 i A-07.

### Pytanie 31

Czy Zamawiający posiada przekrój, rysunek techniczny projektowanych obrzeży z listew stalowych? Na przekroju nawierzchni wskazana jest jedynie sama grubość obrzeża. Proszę jeszcze o wskazanie co najmniej wysokości obrzeża. W załączniku przesyłam propozycję - rysunek wykonawczy warsztatowy obrzeża jakim została obramowana nawierzchnia w Parku Szelągowskim w Poznaniu. Proszę o informację czy czegoś takiego oczekuje Zamawiający.



#### Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rysunku technicznego stalowych obrzeży. Niemniej Zamawiający informuje, że obrzeża stalowe należy wykonać ze stali ocynkowanej, w postaci listew stalowych o grubości 4mm. Wysokość obrzeża 15cm. Kotwienie w gruncie szpilek o długości 45cm stanowiącymi element obrzeża. Szpilki posadowione w punktowych fundamentach o wymiarach 0,2x0,2x0,2m w rozstawie co 70cm. Obrzeża łączone ze sobą za pomocą łączników stalowych o grubości 4mm. Wszystkie koszty z tym związane należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącej obrzeży stalowych.

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe



### Pytanie 32

Proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych, objętościowych projektowanych elementów małej architektury. W udostępnionej dokumentacji projektowej brak jest wskazania wielkości domków dla owadów oraz dla kaczek, brak także wymiarów projektowanych ławek i koszy. Proszę także o udostępnienie poglądowych zdjęć projektowanych elementów małej architektury.

### Odpowiedź:

Zamawiający podaje wytyczne dot małej architektury:

Ławki w konstrukcji z kształtowników stalowych z siedziskami z desek drewnianych o grubości min 40mm i szer. 60mm. Wypełnienie oparć ławek w postaci drewnianych desek o grubości min 40mm i szer. 60mm lub wypełnienie z profili stalowych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane zabezpieczone (impregnacja) w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Deski na siedziska i oparcia z drewna bukowego lub jesionu. Posadowienie w gruncie w betonowych stopach lub przykręcane do gotowych fundamentów betonowych. Długość całkowita ławki ok. 190cm (długość siedziska 180cm), wysokość siedziska ok. 43cm, głębokość siedziska ok. 48cm, wysokość oparcia ok. 40cm. Główny profil stalowy ławki, podłokietniki, górna belka oparcia z profilu zamkniętego. Wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zakresu należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego montażu ławek. Przykładowa ławka:



Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe



Kosze na śmieci w konstrukcji stalowej ażurowej, o pojemności min. 40l. Kosze przytwierdzone do podłoża do prefabrykowanego fundamentu. Kosz z wyciąganym wkładem ze stali ocynkowanej, umożliwiającym łatwe opróżnianie, kosz z popielniczką. Kolor zbliżony do kolorystyki ławki. Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, robotami ziemnymi należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego montażu koszy na śmieci. Przykładowy kosz:



Zamawiający informuje, że orientacyjne wymiary domku dla kaczek to

- domek na podstawie drewnianej o wymiarach ok. 1,2x1,2m (min 1x1m), stanowiącej jednocześnie platformę pływającą,
- domek o wymiarach ok. 60x60cm i wysokości ścian ok. 40cm, wykonany z drewna,
- dach spadzisty drewniany, pokryty papą podkładową i gontem bitumicznym – kolor antracyt,
- drewno zabezpieczone impregnatem, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,
- w jednej ze ścian przewidziano otwór wejściowy dla ptaków,

Budka musi utrzymywać się na powierzchni i pozostawać w jednym miejscu. Niemniej sposób zapewniający utrzymywanie się obiektu na wodzie, jak również zakotwienie utrzymujące budkę w jednym miejscu, zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zakresu należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego domków dla kaczek. Zamawiający przekazują zdjęcie przykładowego domku dla kaczek.



Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe





Zamawiający przekazuje wytyczne hoteli dla owadów

Konstrukcja drewniana impregnowana. Hotel ma posiadać miejsca niezbędne do wylęgu owadów. Dach domku okryty matową blachą malowaną proszkowo i zabezpieczoną antykorozyjnie. Montaż konstrukcji na gruncie na słupach stalowych betonowanych w gruncie lub na kotwach stalowych wbijanych w grunt. Wymiary ok. 150 cm wysokość, ok. 40 - 65 cm szerokość i ok. 20 - 30 cm głębokość. Wymiary hoteli dla owadów podane bez nóg, kotew, fundamentów. Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, robotami ziemnymi należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego hoteli dla owadów. Przykładowe hotele:



### Pytanie 33

Dot. hoteli dla owadów - czy konstrukcja musi być wykonana ze stali? Raczej najpopularniejszym materiałem do wykonania takiego hotelu jest drewno i na rynku właśnie takie hotele są dostępne. Nie spotkał się jeszcze z tego typu elementami ze stali. Proszę także o doprecyzowanie wymiarów oraz miejsca montażu - na drzewach, czy w gruncie na nogach?

### Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje wytyczne hoteli dla owadów

Konstrukcja drewniana impregnowana. Hotel ma posiadać miejsca niezbędne do wylęgu owadów. Dach domku okryty matową blachą malowaną proszkowo i zabezpieczoną antykorozyjnie. Montaż konstrukcji na gruncie na słupach stalowych betonowanych w gruncie lub na kotwach stalowych wbijanych w grunt. Wymiary ok. 150 cm wysokość, ok. 40 - 65 cm szerokość i ok. 20 - 30 cm głębokość. Wymiary hoteli dla owadów podane bez nóg, kotew, fundamentów. Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, robotami ziemnymi należy ująć w pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego hoteli dla owadów.

Przykładowe hotele:

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl





#### Pytanie 34

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę zbiornika ze stali na zbiornik tworzywowy, który znacznie obniży koszty wykonania inwestycji?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia pozostaje bez zmian.

#### Pytanie 35

Proszę o przesłanie dokumentacji fotograficznej balustrad do odnowienia

#### Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje fotografie balustrad mostków przeznaczonych do remontu.

Mostek nr 1:



Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe





Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO



Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), strona www: [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)





Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Mostek nr 2:



Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl





Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO



Zamawiający informuje dodatkowo, że do niniejszych wyjaśnień załączył również SST zbiornika retencyjnego

z up. Burmistrza

**Tomasz Koralewski**

*Kierownik Referatu Zamówień Publicznych*

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski  
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl