

ZWiK/185 /2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: przetargu na: **Dostawa wodomierzy do wody zimnej i nakładek do odczytu radiowego.**

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 jako Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Wniosek 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla wodomierzy ultradźwiękowych DN/20/130 poz. nr 5 w formularzu cenowym, wodomierze ultradźwiękowe o dynamice pomiaru R 160, która jest odpowiednikiem dawnej klasy C?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza dla wodomierzy ultradźwiękowych DN/20/130 dynamikę pomiaru R 160.

W związku z powyższymi zmianami ulegają zapisy poz. nr 5 w załącznikach nr 2, nr 10 i nr 11 do SWZ.

Załączniki ww. po wprowadzonych zmianach zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.