



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 - 600 Wałcz



DYREKTOR
lek. Robert SOKOŁOWSKI

Wałcz, dn. 5 maja 2025 r.

Do wiadomości uczestników
postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**„Rozbudowę i przebudowę budynku Oddziału Psychiatrycznego o Punkt Zgłoszeniowo – Konsultacyjny
z Poradnią Zdrowia Psychicznego i pomieszczeniami dla zespołów leczenia środowiskowego na terenie 107.
Szpitala Wojskowego w Wałczu”**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wpłynięciu do Zamawiającego w terminie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, **z 1 500 000,00 złotych, na 1 250 000,00 złotych?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza łączenie posiadanych środków finansowych, ze zdolnością kredytową na pozostałe środki ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łączenie posiadanych środków finansowych ze zdolnością kredytową na pozostałe środki. Wykonawca musi udokumentować, że na dzień składania oferty posiada łącznie wymagane 1 500 000,00 zł.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada zestawienie stali konstrukcyjnej ?

Odpowiedź: Tak. Załączono osobny plik.

Pytanie 4

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jaki rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego należy przyjąć do oferty. W opisie do projektu technicznego psychiatria 2023 (str. 11) jest zapis: "4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Alternatywa malowanie antykorozyjne (należy oczyścić do 2 stopnia czystości i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbą tlenkową i dwukrotnie farbą nawierzchniową ogólnego stosowania). Łączna grubość warstw farby powinna wynosić minimum 150 μm). Zabezpieczenie ogniowe - malowanie farbami pęczniejącymi - wymagana odporność ogniowa ramy stalowe R30".

Odpowiedź: Zabezpieczenie antykorozyjne tak jak opisano w projekcie: cynkowanie ogniowe lub malowanie farbami przy założonej grubości powłoki.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 - 600 Wałcz



Pytanie 5

W związku z okresem świątecznym oraz zbliżającym się weekendem majowym, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert. Dni wolne utrudniają pozyskanie ofert od podwykonawców oraz dostawców, których oferty są niezbędne do przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź: Zgodnie z wprowadzoną zmianą.

Pytanie 6

Prosimy o zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2% ceny ofertowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zatwierdzam
/-/ Robert Sokołowski
Dyrektora Szpitala