



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZJAZDU ZWYKŁEGO

Z DROGI POWIATOWEJ NR 3508W DO DZ. NR EW. GR. 165
W M. DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI
(dz. nr ew. gruntu 135/3 obr. 0021 Dąbrówka Podłężna)

PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
JEZDNIĄ ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY – A
KONSTRUKCJA JEZDNI




Warstwa ściertelna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm	Pobocze z kruszywa łamanego stęb. mech. 0/31,5mm gr. 10cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm	Podłoże z gruntu rodzimego
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm C90/3 gr. 20cm	
Warstwa mrozochronna z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 15cm	
Podłoże o grupie nośności G2	

PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
JEZDNIĄ ZJAZDU Z KOSIJKI BRUKOWEJ BETONOWEJ



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

Pobocze z kruszywa łamanego stęb. mech. 0/31,5mm gr. 10cm
Podłoże z gruntu rodzimego




Opornik betonowy wibroprasowany 12x30x100cm
Ława z oporem z betonu cementowego C12/15, 35x32x15
Ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 10cm
Podłoże z gruntu rodzimego G2

Kosćka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
Podsyпка cem.–piask. 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm C90/3 gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 15cm
Podłoże o grupie nośności G2

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ ZE ZJAZDEM

UZUPEŁNIĆ ASFALTOWĄ
MASĄ ZALEWOWĄ



Krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 35x30x15cm
Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
Podłoże z gruntu rodzimego G2

Kosćka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
Podsyпка cem.–piask. 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm C90/3 gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 15cm
Podłoże o grupie nośności G2

	PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26–600 RADOM			
	Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 693058093 mail: pwdakar@gmail.com			
Temat:	PROJEKT PRZEBUDOWY ZJAZDU ZWYKŁEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 3508W DO DZ. NR EW. GR. 165 W M. DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI			
Tytuł rysunku:	PRZEBUDOWA NORMALNE I KONSTRUKCYJNE	Faza:		
Projektant:	mgr inż. Jacek Karpieta (MAZ/0309/PWB/15)			
Data:	11.2023	Utworzo:	Skalę: 1:50, 1:10	Nr rys. 3