



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„DAKAR”

PRACOWNIA PROJEKTOWA, NIP: 796-007-18-76
26-600 Radom, ul. Graniczna 17
tel. kom. 601 180 311, e-mail: pwdakar@gmail.com

EGZ. NR 1/4

**Nazwa: BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W
MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA –
ETAP III GMINA ZAKRZEW**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA –PRZEBUDOWA SIECI nN

Inwestor:	WÓJT GMINY ZAKRZEW ZAKRZEW 51, 26-652 ZAKRZEW			
Biuro projektowe	P.W. DAKAR ul. Graniczna 17, 26-600 Radom			
Branża elektryczna:	projektant	mgr inż. Zbigniew Kara (GP-III-8386/66/85)	03.2025	
	sprawdzający			

RADOM, marzec 2025

ZAWARTOŚĆ TECZKI

I. Opis techniczny

1. Temat opracowania	3
2. Podstawa opracowania	3
3. Stan istniejący	3
4. Przebudowa urządzeń energetycznych.....	4
5. Układanie kabli	4
6. Uzgodnienia	5

II. Rysunki

nr 1 – plan przebudowy sieci nN

nr 1 – schemat przebudowy sieci nN

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny przebudowy linii energetycznych nN kolidujących z budową dróg wewnętrznych w miejscowości Dąbrówka Podłęzna – etap III gmina Zakrzew.

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- zlecenie inwestora
- uzgodnienie z PGE
- aktualne podkłady geodezyjne
- uzgodnienie ZUD

3. Stan istniejący

W drodze istnieje sieć kablowa nN kolidująca częściowo z projektowaną budową drogi gminnej.

4. Przebudowa urządzeń energetycznych

Zgodnie z uzgodnieniem z PGE projektuje się przebudowę linii kablowej nN kolidującej na pewnych odcinkach z projektowaną drogą. W ramach przebudowy projektuje się przesunięcie istniejącego kabla relacji złącze kablowe ZK dz. 168/6 – ZK dz. 155/2. Całkowita długość linii nie ulega zmianie.

5. Układanie kabli

Projektowany kable nN układać bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable osłonić rurami DVK110 o długości po 0,5 m z każdej strony skrzyżowania. Kable układać w ziemi na podsypce z piasku i przykryć folią koloru niebieskiego.

oprac. Zbigniew Kara

6. Uzgodnienia

RADOM 2025-01-07

STAROSTA RADOMSKI
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26 – 600 Radom

PROTOKÓŁ NR GKN-I.6630.341.2024
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Rafał
Piotrowski

Elektronicznie podpisany
przez Rafał Piotrowski
Data: 2025.01.07
09:37:41 +01'00'

Przedmiot narady : SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA+SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Wnioskodawca:
P.W. DAKAR Karpeta Janusz

Adres :
26-600 Radom
Graniczna 17/9

Znak sprawy: GKN-I.6630.341.2024 z dnia: 2024-12-11

Lokalizacja obiektu: DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA, gmina : ZAKRZEW

Narada koordynacyjna odbyła się na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oddział: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Graniczna 24.

Data narady: 2024-12-30

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokół z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowę.

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

- 1.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
- 2.Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zasypaniem).
- 3.Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z późniejszymi zmianami).
- 4.Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZĄCY
narady koordynacyjnej

Integralną część protokołu stanowi lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami dotyczącymi przedmiotu narady oraz podpisami.

STAROSTA RADOMSKI

Znak sprawy: **GKN-L6630.341.2024**

RADOM 2025-01-07

PROTOKÓŁ
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2025-01-07**

Rafał
Piotrowski
Elektronicznie podpisany
przez Rafał Piotrowski
Data: 2025.01.07 09:38:07
+01'00'

Wnioskodawca: P.W. DAKAR Karpeta Janusz

26-600 Radom
Graniczna 17/9

Inwestor: P.W. DAKAR Karpeta Janusz

26-600 Radom
Graniczna 17/9

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii -

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
132	21	165	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	182/1	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	183	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	168/8	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	181/9	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	181/7	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	181/5	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	180/9	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	180/7	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	155/1	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	180/5	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	179/1	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	587/6	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	153/1	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	177/5	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	178/1	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	170/17	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	170/13	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
132	21	187	ZAKRZEW	DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA

Opis przedmiotu narady:

- 1 se-sieć elektroenergetyczna
- 2 st-sieć telekomunikacyjna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	PGNIG SP. Z O.O. GAZOWNIA W RADOMIU	Konrad Srebrzyński 2024-12-31 07:25:01	Skrzyżowanie i zbliżenia projektowanych sieci do istniejącej lub projektowanej sieci gazowej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 640) zachowując wymagane odległości. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.
	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	Paweł Zięba 2024-12-31 07:30:33	brak uwag
	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY RADOM	Zbigniew Siwek 2024-12-31 07:43:44	brak uwag
	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU	Rafał Żych 2024-12-31 08:29:06	brak uwag
	AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A	Paweł Przychodzień 2025-01-02 09:03:40	brak uwag
	NETIA SA	Alan Krulikowski 2025-01-03 17:02:39	brak uwag
1	PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ		
2	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD OI W-A REJON W RADOMIU WSOLA , UL. SPACEROWA 10, GM. JEDLIŃSK		Nie stawił się

3	ORANGE POLSKA S.A.		brak uwag
4	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE		brak uwag
5	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE		Nie stawili się
6	URZĄD GMINY		Nie stawili się
7	WNIOSKODAWCA LUB OSOBA UPOWAŻNIONA		brak uwag
8	WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU Sp. z o.o		

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zgodnie z art. 15 zys ustawy z dnia 2 marca 2020 r. "O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych", terminy określone w ustawach zostały zawieszone. W związku z powyższym podmioty zawiadomione o naradzie nie musiały w niej uczestniczyć.

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Świdnia 49
tel. (41) 252 67 90
fax (48) 365 71 94
e-mail: radom.es@pgedystrybucja.pl

Radom, 05 grudnia 2024r.
RM/MK/PGED.18/18.3.10.KW24
Egz. Nr 1

Sz.P. PW. „Dekar” Janusz Karpeta
Ul. Graniczna 17
26-600 Radom

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy dróg wewnętrznych.

Odpowiadając na pismo PGED1176423KP24 informujemy, że opiniujemy pozytywnie przedstawiony projekt zmiany lokalizacji odcinka linii kablowej nN. Podczas budowy drogi wewnętrznej na działkach nr 183, 165, 168/8, 182/1, 181/9, 181/7, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, 178/1, 177/5, 153/1, 587/6, 155/1, 170/13, 170/17, 187 w m-ci Dąbrówka Podłęzna, gm. Zakrzew należy dostosować się do poniższych przepisów i zaleceń:

1. Norma N SEO-E-004 „Elektroenergetyczne linie kablowe”,
2. „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Nadmieniamy aby na trasie linii kablowej nie stosować nasadzeń drzew i krzewów utrudniających eksploatację – konserwację przedmiotowej linii.

Ponadto informujemy, że przedstawioną w projekcie linię kablową należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem. Po zakończeniu prac związanych z przedmiotowym odcinkiem linii kablowej należy złożyć w RE Radom inwentaryzację powykonawczą.

Integralną część powyższego pisma stanowi załącznik graficzny.

podpis, pieczęć

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Majątku Siocławskiego
Kierownik
Rafał Kądzioła

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonał: Marcin Kicior tel. 48 365 71 65,