

Radom, 25 października 2023r.
RM/MK/PGED-1110201-KW23
Egz. Nr 1.

P.W. „DAKAR”
ul. Graniczna 17 lok 9
26-600 Radom

**Dotyczy: zaopiniowania projektu budowy drogi wewnętrznej w m-ci Dąbrówka Podłęzna,
gm. Zakrzew w odniesieniu do istniejącej sieci elektroenergetycznej.**

W nawiązaniu do pisma PGED1040572KP23 o zaopiniowanie projektu budowy drogi wewnętrznej, RE Radom uzgadnia projekt z uwagami :

1. Istniejące kable energetyczne nN krzyżujące się z planowaną inwestycją zabezpieczyć rurami ochronnymi, obok ułożyć rury zapasowe SRS 110mm(przy przekroju kabla <240mm) lub SRS 160mm(przy przekroju kabla 240mm).
2. Końce rur zaślepić mufami uszczelniającymi dopasowanymi do średnicy rur.
3. W przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu, które mogą wpłynąć na usytuowanie urządzeń energetycznych należy dostosować urządzenia tak, aby były posadowione zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Całość prac wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, min.PN/E-05125, N SEP-E-004.
5. Cały zakres prac należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
6. Prace należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje do ich wykonywania.
7. Powyższe prace podlegają odbiorowi przez uprawnionego pracownika RE Radom.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Majątku Sieciowego


Kierownik
Rafał Kądziera

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Marcin Kicior tel. 48 365 71 65,