

Nr sprawy DT.2620.2.2025

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

na:

„Dostawy armatury wodociągowo – kanalizacyjnej”

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska nr 20
63-900 Rawicz

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Adres: Folwark, ul. Półwiejska nr 20, 63-900 Rawicz
tel. 65-546-10-59, fax 65-546-70-04
e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl
strona internetowa: www.bip.zwikrawicz.pl
NIP – 699-195-85-51 REGON – 365551409

2. Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ - 15⁰⁰

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 20.01.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza, że na platformie zakupowej:

- 1) Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania;*
- 2) Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty, wносить zapytania lub prośby o wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na wezwanie Zamawiającego.*

Adres strony na której znajduje się platforma zakupowa:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej w ilościach i asortymencie wymienionych w Formularzu cenowym zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3, stanowiących załączniki do swz.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

Zadanie nr 1: Dostawa armatury żeliwnej (hydranty, zasuw, nawiertki, kształtki, łączniki).

Zadanie nr 2: Dostawa rur, kształtek wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zadanie nr 3: Dostawa pozostałej armatury wodociągowo – kanalizacyjnej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZADAŃ:

1. Cena oferty winna zawierać koszty transportu armatury do ZWiK w Rawiczu sp. z o.o., Folwark ul. Półwiejska 20.
2. Ilości zamawianych materiałów podane są w sposób szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówienia w zmniejszonych ilościach, całkowitej rezygnacji z dokonania zamówienia niektórych artykułów bądź zwiększenia ilości niektórych dostaw, zmiany ilościowej asortymentu w poszczególnych pozycjach w ramach wartości umowy; w przypadkach szczególnych potrzeb Zamawiającego, w ramach wartości umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu i wyboru armatury spoza elementów określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do 20% wartości przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawianą armaturę wg cen obowiązujących u Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym nie wyższych niż Sekocenbud - w zakresie cen materiałów.
3. Ceny ustalone w formularzu cenowym są stałe i niezmiennie w czasie trwania umowy.
4. Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu.
5. Realizacja dostaw armatury wodociągowo-kanalizacyjnej następować będzie w terminie maksymalnie 72 godzin, licząc od daty przyjęcia pisemnego zamówienia, chyba, że Zamawiający wskaże w poleceniu termin wcześniejszy.
6. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być wolny od jakiegokolwiek prawa lub roszczeń osób trzecich.
7. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, I gatunku, musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami w zakresie armatury wodociągowo-kanalizacyjnej.
8. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia kart katalogowych oferowanej armatury.
9. W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty te muszą być kartami producenta i muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Wymagane 2 lata gwarancji (liczonej od daty sprzedaży) na armaturę wodociągowo-kanalizacyjną.

11. Zasuwy kołnierzowe i gwintowane w ramach jednego producenta (DN32-DN400) (Formularz cenowy – zadanie nr 1 poz. 1-10, poz.21-23).
12. Nawiertki samonawiercające w ramach jednego producenta (Formularz cenowy – zadanie nr 1 poz. 30 - 36).
13. Skrzynki, obudowy – tego samego producenta co armatura (odpowiednio do zasuw, nawiertek, hydrantów Formularz cenowy – zadanie nr 1 poz. 11-20, poz.57 - 60).
14. Opaski do nawiercania w ramach jednego producenta (Formularz cenowy – zadanie nr 1 poz. 37 - 56).
15. Króćce, kolana, trójniki i kształtki w ramach jednego producenta (Formularz cenowy – zadanie nr 1 poz. 71-123).
16. Łączniki w ramach jednego producenta (Formularz cenowy – zadanie nr 1 poz. 61-70).

Charakterystyka i parametry armatury objętej zamówieniem:

Zadanie nr 1: Dostawa armatury żeliwnej (zasuwy, nawiertki, hydranty, kształtki, łączniki).

1. Zasuwy kołnierzowe dla wody pitnej - miękkouszczelnione, klinowe z gładkim i pełnym przelotem od Ø 80 do Ø 400 z żeliwa sferoidalnego, zasuwy miękkouszczelnione obustronnie gwintowane:

1.1. Zasuwy kołnierzowe dla wody pitnej - miękkouszczelnione, klinowe z gładkim i pełnym przelotem od Ø 80 do Ø 400 z żeliwa sferoidalnego:

- Wymiary kołnierzy i ich odwiercenie na ciśnienie PN 10 zgodnie z obowiązującymi normami,
- Długość zabudowy dla szeregu F4, F5 - Zgodna z obowiązującymi normami,
- Zakres średnic: (DN32-DN400) w ramach jednego producenta. Wnętrze kadłuba zasuwy ma mieć prosty przepływ bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej,
- Ciśnienie - 1,0 MPa,
- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50 zgodnie z obowiązującymi normami. Otwory śrub montażowych w kołnierzach muszą być wykonane w równej odległości od osi otworu przelotowego medium,
- Korpus zasuwy połączony z pokrywą zasuwy za pomocą śrub – wpuszczanych w pokrywę zasuwy i zabezpieczonych masą zalewową,
- Klasa żeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu,
- Klin - całkowicie pokryty gumą. Powłoczenie klina (guma EPDM lub NBR) dopuszczone do kontaktu z wodą pitną – atest higieniczny PZH Warszawa,
- Wrzeciono - wykonane z ze stali nierdzewnej z zawartością 13% chromu z walcowanym gwintem, a nakrętka wrzeciona z mosiądzu,
- Nakrętka – wrzeciona/trzpienia – materiał mosiądz,
- Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków.

Zasuwy kołnierzowe i gwintowane – prowadzenie klina w korpusie przez wkładki ślizgowe.

- Uszczelnienia:

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (min 4), strefa o-ringowa odseparowana od medium; możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem tylko przy pełnym otwarciu zasuwy, bez konieczności demontażu pokrywy; Nakrętka trzpienia całkowicie zamontowana w korpusie pokrywy i zabezpieczona uszczelką czyszcząca przed kontaktem z ziemią. Nakrętka trzpienia zabezpieczona przed wykręceniem.

- Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy żeliwne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zasuwy zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych. Grubość powłoki epoksydowej nie mniej niż 250 mikronów. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą DIN 30677. Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości powłoki i odporności na uderzenie (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5Nm).

1.2. Zasuwy miękkouszczelnione obustronnie gwintowane:

- Średnica - Gwint wewnętrzny DN 32, 40, 50", gwint zewnętrzny DN 2", wnętrze kadłuba zasuwy ma mieć prosty przepływ bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej.
- Ciśnienie - 1,6 MPa,
- Korpus, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50 zgodnie z obowiązującymi normami,
- Korpus zasuwy połączony z pokrywą zasuwy za pomocą śrub – wpuszczanych w pokrywę zasuwy i zabezpieczonych masą zalewową,
- Klasa żeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu,
- Klin - wykonany z żeliwa sferoidalnego lub mosiężny całkowicie pokryty gumą EPDM. Dopuszczenie do kontaktu z wodą – Atest higieniczny PZH Warszawa,
- Wrzeciono - wykonane z ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym, polerowanym gwintem,
- Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków.

Zasuwy kołnierzowe i gwintowane – prowadzenie klina w korpusie przez wkładki ślizgowe.

- Uszczelnienia:

Przejście wrzeciona przez pokrywę O-ringowe (min 2); wymienne uszczelnienie trzpienia pod ciśnieniem.

- *Zabezpieczenie antykorozyjne:*

Wszystkie elementy żeliwne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zasuwę zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych. Grubość powłoki epoksydowej nie mniej niż 250 mikronów. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą DIN 30677, Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości powłoki i odporności na uderzenie (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- **Karta katalogowa producenta**
- **Atest PZH**
- **Deklaracja zgodności lub certyfikaty.**

2 Nawiertki samonawiercające do rur PE i PVC:

2.1. Nawiertki samonawiercające do rur PE i PVC:

- *Średnica:* DN 90 - 160

- *Korpus* z żeliwa sferoidalnego GGG40,

- *Śruby i nakrętki:* stal nierdzewna,

- *Średnica nawiercania:* 38 mm (dla wszystkich średnic nawiercanych rur jednakowa),

- *Nóż:* ze stali nierdzewnej,

- Funkcja zaworu odcinającego umożliwiającego wielokrotne szczelne zamknięcie: uszczelka noża EPDM oraz mosiężny pierścień w korpusie nawiertki (zamknięcie przepływu następują na zasadzie doszczelnienia gumowego o-ringa do mosiężnego pierścienia),

- *Uszczelnienia:*

Uszczelnienie o-ringowe zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru

- *Głowica:* zabezpieczona przed wykręceniem,

- *Obejma:* wyłożona gumą na całej powierzchni.

- *Ciśnienie* - 1,6MPa

- *Zabezpieczenie antykorozyjne:*

Wszystkie elementy żeliwne obejmy zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych. Grubość powłoki epoksydowej nie mniej niż 250 mikronów.

Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą DIN 30677.

Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- **Karta katalogowa producenta**
- **Atest PZH**
- **Deklaracja zgodności lub certyfikaty.**

3. Hydranty podziemne, hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem, hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem zabezpieczone przed złamaniem.

3.1. Hydranty podziemne.

Wykonanie:

- Głębokość przykrycia: 1250 mm, 1500 mm.

Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym zgodne z obowiązującymi normami. Dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego

- *Materiał:*

Korpus hydrantu: Korpus górny, korpus dolny, kolumna (monolityczna), gniazdo kłowe, pokrywa, kaptur trzpienia do klucza – żeliwo sferoidalne GGG40

- *Zespół uruchamiający:*

Trzpień – wrzeciono monolityczne z walcowanym gwintem trapezowym symetrycznym

Grzyb uszczelniający – z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty gumą EPDM.

- *Zamknięcie:*

Grzyb współpracujący z tuleją mosiężną umieszczoną w korpusie dolnym (nie dopuszcza się uszczelnienia hydrantu na zasadzie styku grzyba bezpośrednio z żeliwem)

- *Ciśnienie*

Hydranty dostosowane do pracy przy ciśnieniu 1,6 Mpa. Klasa szczelności A z PN-92/M „Armatura przemysłowa. Ogólne badania i wymagania”. Inne połączenia za pomocą gumy EPDM.

- *Uszczelnienie:*

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe z gumy EPDM

- *Zabezpieczenie antykorozyjne:*

Wszystkie odkryte elementy hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych. Grubość powłoki epoksydowej nie mniej niż 250 mikronów. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą DIN 30677

Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości powłoki i odporności na uderzenie (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5Nm).

- *Odwodnienie*

Odwadniacz i osłona z polipropylenu samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu.

3.2. Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem

- *Wykonanie:*

Głębokość przykrycia: 1250mm, 1500mm,

Korpus dolny - żeliwo sferoidalne GGG40

Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym zgodne z obowiązującymi normami,

Dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego,

Kolumna hydrantu - żeliwo sferoidalne GGG40,

Głowica - żeliwo sferoidalne GGG40,

Pokrywy nasad - żeliwo sferoidalne GGG40 z zabezpieczeniem –linka stalowa,

Nasada – stop aluminium – na wąż strażacki DN 75,

- *Zespół uruchamiający:*

Trzpień – wrzeciono monolityczne z walcowanym gwintem trapezowym symetrycznym, ze stali nierdzewnej z zawartością 13% chrom; Grzyb uszczelniający – z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty gumą EPDM;

- *Zamknięcie:*

Grzyb współpracujący z tuleją mosiężną napawaną lub wkręcaną w korpus dolny (nie dopuszcza się uszczelnienia hydrantu na zasadzie styku grzyba bezpośrednio z żeliwem),

- *Ciśnienie*

Hydranty dostosowane do pracy przy ciśnieniu 1,6 MPa. Klasa szczelności A z PN-92/M „ Armatura przemysłowa. Ogólne badania i wymagania”, inne połączenia za pomocą gumy EPDM,

- *Uszczelnienia*

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe z gumy EPDM,

- *Zabezpieczenie antykorozyjne*

Wszystkie odkryte elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych.

Grubość powłoki epoksydowej nie mniej niż 250 mikronów. Kolumna hydrantu pokryta zewnątrz i wewnątrz farbą epoksydową.

Wszystkie elementy zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV.

Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą DIN 30677

Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości powłoki i odporności na uderzenie (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

- *Odwodnienie*

Odwadniacz i osłona z polipropylenu samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu.

3.3. Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem zabezpieczone przed złamaniem:

- *Wykonanie:*

Głębokość przykrycia: 1250mm, 1500mm,

Korpus dolny - żeliwo sferoidalne GGG40

Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym zgodne z obowiązującymi normami,

Dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego,

Kolumna (część pod strefą łamania) - żeliwo sferoidalne GGG40,

Korpus górny (część hydrantu nad strefą łamania) w wykonaniu monolitycznym z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub ze stali nierdzewnej AISI 304 (połączenie głowicy górnego ze strefą łamania),

Głowica - żeliwo sferoidalne GGG40,

Pokrywy nasad - żeliwo sferoidalne GGG40 z zabezpieczeniem –linka stalowa,

Nasada – stop aluminium – na wąż strażacki DN 75,

- *Zespół uruchamiający:*

Trzpień – wrzeciono monolityczne z walcowanym gwintem trapezowym symetrycznym, ze stali nierdzewnej z zawartością 13% chrom; Grzyb uszczelniający – z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty gumą EPDM;

- *Zamknięcie:*

Grzyb współpracujący z tuleją mosiężną napawaną lub wkręcaną w korpus dolny (nie dopuszcza się uszczelnienia hydrantu na zasadzie styku grzyba bezpośrednio z żeliwem),

- *Ciśnienie*

Hydranty dostosowane do pracy przy ciśnieniu 1,6 MPa. Klasa szczelności A z PN-92/M „ Armatura przemysłowa. Ogólne badania i wymagania”, inne połączenia za pomocą gumy EPDM,

- *Uszczelnienia*

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe z gumy EPDM,

- *Zabezpieczenie antykorozyjne*

Wszystkie odkryte elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych.

Grubość powłoki epoksydowej nie mniej niż 250 mikronów. Kolumna hydrantu pokryta zewnątrz i wewnątrz farbą epoksydową.

Wszystkie elementy zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV.

Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą DIN 30677

Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości powłoki i odporności na uderzenie (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

- *Odwodnienie*

Odwadniacz i osłona z polipropylenu samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu.

Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- **Karta katalogowa producenta**
- **Atest PZH**
- **Deklaracja zgodności lub certyfikaty**
- **Certyfikat CNBOP**

3.4. Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem zabezpieczone przed złamaniem- kolumna ze stali nierdzewnej :

- *Wykonanie:*

Głębokość przykrycia: 1250mm, 1500mm,

Korpus dolny - żeliwo sferoidalne GGG40

Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym zgodne z obowiązującymi normami,

Dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego,

Kolumna (część pod strefą łamania) – stal nierdzewna AISI 304,

Korpus górny (część hydrantu nad strefą łamania) - stal nierdzewna AISI 304,

Głowica - żeliwo sferoidalne GGG40,

Pokrywy nasad - żeliwo sferoidalne GGG40 z zabezpieczeniem –linka stalowa,

Nasada – stop aluminium – na wąż strażacki DN 75,

- *Zespół uruchamiający:*

Trzpień – wrzeciono monolityczne z walcowanym gwintem trapezowym symetrycznym, ze stali nierdzewnej z zawartością 13% chrom; Grzyb uszczelniający – z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty gumą EPDM;

- *Zamknięcie:*

Grzyb współpracujący z tuleją mosiężną napawaną lub wkręcaną w korpus dolny (nie dopuszcza się uszczelnienia hydrantu na zasadzie styku grzyba bezpośrednio z żeliwem),

- *Ciśnienie*

Hydranty dostosowane do pracy przy ciśnieniu 1,6 MPa. Klasa szczelności A z PN-92/M „ Armatura przemysłowa. Ogólne badania i wymagania”, inne połączenia za pomocą gumy EPDM,

- *Uszczelnienia*

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe z gumy EPDM,

- *Zabezpieczenie antykorozyjne*

Wszystkie odkryte elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych.

- *Odwodnienie*

Odwadniacz i osłona z polipropylenu samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu.

Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- **Karta katalogowa producenta**
- **Atest PZH**
- **Deklaracja zgodności lub certyfikaty**
- Certyfikat CNBOP**

4. Skrzynki do zasuw i hydrantów, obudowy teleskopowe:

4.1. Skrzynki do hydrantów:

- korpus skrzynki wykonany z PEHD

- pokrywa-żeliwo szare

- pokrycie farbą bitumiczną czarną,

- średnica pokrywy min. 341/236 mm,

- wysokość min. 300 mm,

- na pokrywie skrzynki oznakowanie w postaci odlewów literką H lub napis HYDRANT

- w pokrywie ucho do zaczepienia haka.

4.2. Skrzynki do zasuw:

- korpus skrzynki wykonany z PEHD,

- pokrywa skrzynki-żeliwo szare

- średnica pokrywy min. 155 mm,

- wysokość skrzynki min. 260 mm,
- na pokrywie skrzynki oznakowanie w postaci odlewu literką W
- w pokrywie ucho do zaczepienia haka.

4.3. Skrzynki do przyłączy:

- korpus skrzynki wykonany z PEHD,
- pokrywa skrzynki-żeliwo szare
- średnica pokrywy min. 118 mm,
- wysokość skrzynki min. 246 mm
- na pokrywie skrzynki oznakowanie w postaci odlewu literką W
- w pokrywie ucho do zaczepienia haka.

4.4. Obudowy teleskopowe:

- Kaptur, sprzęgło – żeliwo sferoidalne GGG40 lub GGG50
- Wrzeciono – profil stalowy lub pręt kwadratowy stalowy
- Rura osłonowa wykonana z PE
- Obudowy tego samego producenta co zasuw.

Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- Karta katalogowa producenta
- Atest PZH
- Deklaracja zgodności lub certyfikaty.

5. Łączniki rurowo – kołnierzowe:

- *Materiał:*

Łączniki uniwersalne do łączenia rur stalowych, żeliwnych i azbestowo-cementowych:

Korpus i kołnierz – żeliwo sferoidalne GGG40 lub GGG50 zgodnie z obowiązującymi normami.

Śruby i nakrętki – stal ocynkowana,

Pierścień uszczelniający – EPDM,

- *Ciśnienie* - PN16,

-*Zabezpieczenie antykorozyjne:*

Łączniki zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych. Grubość powłoki epoksydowej nie mniej niż 250 mikronów. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą DIN 30677. Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości powłoki i odporności na uderzenie (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

- *Informacje uzupełniające:*

Oznakowane na łącznikach - rodzaj materiału i średnica

Dopuszcza się łączniki o większych zakresach połączeń jednakże, muszą one obejmować zakresy określone w specyfikacji.

Wymagany min. Zakres zgodny z zapisem w tabeli „Formularz cenowy”

Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- Karta katalogowa producenta
- Atest higieniczny
- Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów.

6. Kształtki wodociągowe żeliwne (króćce FF i FW, kolana, trójniki, zwężka dwukołnierzowa):

- *Materiał*

Żeliwo sferoidalne,

Pokrycie zewnętrzne: epoksydowe – grubość powłoki min. 250µm,

Pokrycie wewnętrzne: epoksydowe – grubość powłoki min. 250µm,

Rodzaj materiału i średnica oznakowane na kształtce w sposób trwały,

- *Ciśnienie* - PN16,

- *Dopuszczenia* – Polskie Normy,

Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- Karta katalogowa producenta
- Atest PZH
- Deklaracja zgodności lub certyfikaty.

7. Opaski uniwersalne (do rur żeliwnych – sfero/szare, stalowych, azbestocementowych, PVC oraz PE) do nawiercania z odejściem gwintowym DN50

7.1 Średnica odejścia gwintowego

- DN 2".

7.2 Ciśnienie

- Min.: 1,0 MPa.

7.3 Średnica nominalna

- DN 80mm, zakres stosowania min. (88-109 mm).
- DN 100mm, zakres stosowania min. (107-128 mm).
- DN 125mm, zakres stosowania min. (132-152 mm).
- DN 150mm, zakres stosowania min. (158-182 mm).
- DN 200mm, zakres stosowania min. (217-234 mm).
- DN 225mm, zakres stosowania min. (240- 267mm).
- DN 250mm, zakres stosowania min. (270-288 mm).
- DN 300mm, zakres stosowania min. (311-336 mm).

7.4 Materiał

- **Korpus z nagwintowanym otworem DN50** z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).
- **Obejma** z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) z nagwintowanymi otworami na śruby bez konieczności stosowania nakrętek.
Dopuszczamy inne rozwiązania techniczne wykonania „obejmy” opaski uniwersalnej do nawiercania wg. podanych zakresów stosowania z zastrzeżeniem, iż taka konstrukcja musi gwarantować bezproblemowy montaż opaski na następujących rodzajach rur: żeliwne sferoidalne/szare, stalowe, azbestocementowe, PVC oraz PE
- **Uszczelka siodłowa** – guma/elastomer EPDM
(nie dopuszczamy gumy NBR).
- **Śruby** – stal nierdzewna lub stal cynkowana ogniowo lub stal cynkowana bichromowana.
- **Zawór** – wbudowany w opaskę (korpus) , kula mosiądz niklowany, uszczelka PTFE

7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu

- Wszystkie elementy żeliwne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych. Grubość powłoki epoksydowej nie mniejsza niż 250 mikronów i nie większa niż 800 mikronów.
- Powłoka antykorozyjna armatury w czasie obowiązywania umowy musi przejść pozytywnie badania grubości powłoki i odporności na uderzenie (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

7.6 Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianej opaski, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów.
- Deklaracja właściwości użytkowych lub Certyfikat zgodności lub Aprobata techniczna
- Aktualny atest PZH

Zadanie nr 2: Dostawa rur, kształtek wodociągowo - kanalizacyjnych.

1. Rury i kształtki ciśnieniowy PVC i PE:

- Materiał

Wodociąg ciśnieniowy PVC:

Ciśnienie nominalne PN10

Średnica: DN 90 - 160

Rury i kształtki wyposażone w uszczelki wargowe,

Wodociąg ciśnieniowy PE:

Ciśnienie nominalne PN10,

Średnica: DN 20 - 160

Rury zabezpieczone obustronnie korkami.

Formularz cenowy – zadanie nr 2 pozycje w odcinkach co najmniej 12 metrowych - POZ 119-127

- Dopuszczenia – Polskie Normy,

Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- Karta katalogowa producenta
- Atest PZH
- Deklaracja zgodności lub certyfikaty.

2. Rury i kształtki kanalizacyjne:

- *Materiał:* PCV

- Rury i kształtki wyposażone w uszczelki wargowe,
- kinety studni i kształtki (trójniki, kolana) – monolityczne z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami,

- *Dopuszczenia* – Polskie Normy,

Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- Karta katalogowa producenta
- Atest PZH
- Deklaracja zgodności lub certyfikaty.

Zadanie nr 3: Dostawa pozostałej armatury wodociągowo - kanalizacyjnej

1. Kształtki ocynkowane

- *Materiał*

Żeliwo ciągliwe białe

Wykonanie ocynkowane

IV. Termin wykonania zamówienia

Dla zadania nr 1 – 3:

Termin realizacji zamówienia w 2025 r.: od dnia podpisania umowy – 31.12.2025r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 11 pkt. 1 i 2 ww. Regulaminu,
 - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym SWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia w.w. warunków dokonana będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ).

2. Postanowienia dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
- 3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
- 6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów:

- 1) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:

- 1) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. Wymaganymi do złożenia przez Wykonawcę są również następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),
 - 2) wypełniony i podpisany formularz cenowy (zadanie nr 1 / zadanie nr 2/ zadanie nr 3), (załącznik nr 4 do SWZ),
 - 3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
 - 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale V SWZ,
 - 5) karty katalogowe, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty wymienione w poszczególnym zadaniu,
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Pytania należy złożyć nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. W przypadku gdy pytanie Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ, bez ujawniania źródła zapytania lub zamieszcza treść wyjaśnień w miejscach, w których zamieszczona została dokumentacja postępowania.
7. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ lub zamieszcza w miejscach, w których zamieszczona została dokumentacja postępowania.

8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Donata Twardowska - tel. 65 546 76 49
 - Jagoda Kubera - tel. 65 546 76 49
 - Łukasz Zygmunt - tel. 65-546-76-62

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym postępowaniu Wykonawca składa:
 - a) w formie skanu podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF), lub
 - b) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
3. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało automatyczną jawnością zastrzeżonych informacji na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Zamawiający dopuszcza możliwość skanu oryginalnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa notarialnie poświadczonego złożonego wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedłożyć oryginał (lub kopię notarialnie poświadczoną za zgodność) najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ustalić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określony w rozdziale III SWZ wraz z projektem umowy. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie cenę ustaloną dla poszczególnego zadania.
2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.
4. Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa.
5. W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt dostaw stanowiących przedmiot zamówienia.
6. Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów podane przez Wykonawcę w ofercie są cenami ostatecznymi i nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena – waga 100 %

Kryterium cenowe będzie obliczane w następujący sposób :

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto spośród ocenianych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100 = \text{ilość punktów}$$

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w warunkach zamówienia oraz który zaoferował najniższą cenę brutto za dane zadanie.
3. Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ.
4. Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczane wyłącznie oferty uznane za ważne niepodlegające odrzuceniu.

XI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, w terminie do dnia **29.01.2025 roku do godz. 09:00**.
2. Pytania odnośnie korzystania z platformy zakupowej i składania ofert na platformie zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej (platformie zakupowej), tj. w miejscu, w którym zamieszczona została dokumentacja prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej (platformie zakupowej) prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) Kwocie przeznaczanej na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 3) cenach lub kosztach zawartych w ofertach lub innych kryteriach zastosowanych w postępowaniu.

XIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą **30 dni** od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

XV. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XVI. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o których mowa w ust. 1 na platformie zakupowej Zamawiającego oraz we wszystkich miejscach, w których zamieszczana była dokumentacja postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Zamawiający z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z pominięciem ww. terminu w przypadku, gdy w danym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT,
 - 2) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikających z przestojów i opóźnień z przyczyn po stronie Zamawiającego,
 - 3) działania siły wyższej, w wyniku której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacji zamówienia,
 - 4) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - 5) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy,
 - 6) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia itp.),
 - 7) warunków płatności i ceny o których mowa w § 3 ust 1.
3. Zmiana dokonywana jest w formie aneksu do umowy. Warunkiem dokonania zmiany, o których mowa powyżej jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu.
4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.
5. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem w.w. przesłanek podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzi postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
6. W przypadku nie podpisania aneksu, umowa wygasa.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane zgodnie z § 38 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.

XIX. Informacje o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informujemy osoby fizyczne, których dane zamieszczone zostaną w dokumentacji postępowania złożonej naszej Spółce przez Oferentów, że:

1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. - siedziba: Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000664718, nr REGON: 365551409, nr NIP: 6991958551, tel. (65) 546 10 59, fax: (65) 546 70 04, e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl jest Administratorem Danych osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których posiadanie weszły wskutek ogłoszenia zamówienia publicznego i realizowania procedur wyłonienia Wykonawcy w zakresie i trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

- w celu udokumentowania działań i wymogów proceduralnych związanych z przeprowadzeniem ogłoszonego zamówienia na podstawie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz art. 10 RODO);

- w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych uczestników postępowania, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) danych (skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą - podstawa prawna art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych);

- wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych);

- usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);

- do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu - podstawa prawna art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

- do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO);

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).

4) Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. narusza przepisy RODO.

5) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., w tym profilowaniu.

RODO-4

6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:

- przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania z zakresy zamówień publicznych, wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub do czasu przedawnienia roszczeń;

- w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, firmy świadczące usługi z zakresu archiwizacji dokumentów, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych.

8) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

- telefonicznie: (65) 546-10-59

- drogą elektroniczną: w.rygiel@zwikrawicz.pl

- osobiście w siedzibie spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

PREZES ZARZĄDU
ROBERT GARCZYŃSKI

Załączniki

1. Wzór Formularza oferty
2. Formularz cenowy (zadanie nr 1/ zadanie nr 2/ zadanie nr 3)
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
5. Wzór umowy