

Urząd Gminy  
Ul. Dworcowa 6  
39-215 Czarna

N/znak: GZGK.7024 A.46.2022

Czarna, dnia 2022.09.14

### WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny  
na działkach o nr ewidencyjnych 1106/6; 1106/5; 1106/10; 1106/9; 1106/8.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2022.09.14 podajemy warunki wykonania i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny na działkach o nr ewidencyjnych 1106/6; 1106/5; 1106/10; 1106/9; 1106/8.

według następujących zasad:

1. Opracować dokumentację na wykonanie sieci wodociągowej i uzyskać pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku kolizji projektowanego odcinka sieci wodociągowej z inną infrastrukturą techniczną (np. gaz ziemny, energia elektryczna –kable ziemne, telefony – kable ziemne) uzyskać uzgodnienie branżowe z właścicielami kolidujących sieci.
3. Projekt Budowlany uzgodnić z Biurem Koordynacji Projektów działającym przy Starostwie Powiatowym w Dębicy, lub z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czarnej 39-215 Czarna ul. Spółdzielcza 4
4. Wykonanie sieci wodociągowej zlecić jednostce posiadającej uprawnienia do tego typu robót i uzyskać gwarancję robót nie krótszą niż 5 lat.
5. Miejscem włączenia jest gminna sieć wodociągowa w miejscowości **Grabiny, gm. Czarna, działka nr 1106/5, lub 1106/6** Odcinek sieci od wcinki do wysokości działki 1106/7 wykonać z rury PE 90. Włączenie do sieci wodociągowej wykonać poprzez montaż trójnika do rur PE i zasuwy produkcji Jafar lub AKWA. Zasuwę zaopatrzyć w pokrętło z obudową teleskopową i skrzynkę uliczną. Dodatkowo na projektowanych przyłączach z rur PE zamontować należy zasuwę żeliwną odpowiedniej średnicy dla przyłączy domowych, produkcji firmy Jafar, AKWA lub Hawle wyposażoną pokrętło z obudową teleskopową i skrzynkę uliczną.
6. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi ok. 0,4 Mpa.
7. W przypadku projektowania sieci przez grunty innych właścicieli należy uzyskać ich pisemną zgodę (Prawo do dysponowania nieruchomością dla celów budowy sieci wodociągowej).
8. W przypadku wykonywania przejść trasy przyłącza przez drogi, należy uzyskać pisemne zgody właścicieli drogi oraz warunki techniczne wykonania przejścia, a po ich wykonaniu uzyskać protokół odbioru dokonany przez właściciela drogi


9. Do budowy sieci wodociągowej stosować materiały wg Polskich Norm z atestem technicznym. Zaleca się stosowanie rur PE HD oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
10. Wykonać inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej i przedłożyć do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.
11. Do odbioru wykonania sieci wodociągowej należy przedłożyć dokumentację techniczną odbiorową (oświadczenie kierownika budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, atesty jakościowe oraz deklaracje zgodności wbudowanych materiałów) w jednym egzemplarzu do akt sprawy.
12. Po wykonaniu sieci wodociągowej i spisaniu protokołu odbioru końcowego robót zostanie zawarta umowa na dostawę wody. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
13. Niniejsze warunki są integralną częścią projektu technicznego i są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x GZGK, a/a

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

  
**Krzysztof Madura**