

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” na dostawę wyrobów betonowych i włączów żeliwnych (PN/23/2025/D)

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Właz żeliwny kanałowy okrągły, klasa A15, DN 600, wysokość korpusu 50mm, typ lekki, luźna pokrywa, PN-EN 124-2	szt.	6
2.	Właz żeliwny kanałowy okrągły, klasa B125, DN 600, wysokość korpusu 80 - 115mm, typ średni, luźna pokrywa, PN-EN 124-2	szt.	12
3.	Właz żeliwny kanałowy okrągły, klasa D400, DN 600, wysokość korpusu 100 - 150mm, typ ciężki, luźna pokrywa, PN-EN 124-2	szt.	12

Zadanie Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Skrzynka do zasuw fig 4056, H270, okrągła, pokrywa - żeliwo , korpus - żeliwo, litera "W" lub bez litery	szt.	100
2.	Skrzynka do zasuw fig 4056, H270, okrągła, pokrywa - żeliwo, korpus - PEHD, litera "W" lub bez litery	szt.	10

Zadanie Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Studnia kablowa dwuczęściowa SK-1 (z osobną ramą) wykonana zgodnie załącznikiem nr 1.1. do Ogłoszenia, (Korpus* - dwa elementy żelbetonowe z betonu klasy C20/25**, bez dna, dolny element przelotowy, rama lekka pojedyncza do SK-1 kl. A15*** z otworem zabezpieczonym ramą stalową wraz z pokrywą lekką pojedynczą pełną kl. A15, zabezpieczona ramą stalową - bez wywietrznika)	kpl.	60
2.	Studnia kablowa jednoczęściowa SK-1 (z osobną ramą) wykonana zgodnie załącznikiem nr 1.1. do Ogłoszenia, (Korpus - jeden górny element **** żelbetonowy z betonu klasy C20/25*, bez dna, rama lekka pojedyncza do SK-1 kl. A15 z otworem zabezpieczonym ramą stalową wraz z pokrywą lekką pojedynczą pełną kl. A15***, zabezpieczona ramą stalową - bez wywietrznika)	kpl.	20

Uwagi do Zadania nr 3

- * wymiary całego korpusu: wysokość zewnętrzna: 670-720 mm
szerokość/głębokość zewnętrzna: 585x585-610x610 mm
szerokość/głębokość wewnętrzna: 460x460-500x500 mm

** klasa betonu C20/25 lub wyższa

*** klasa obciążenia A15 lub wyższa

**** wysokość zewnętrzna elementu górnego korpusu: 310-360 mm

Wymiary ramy i pokrywy winny być dostosowane do zaproponowanego korpusu.

Zadanie Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Krąg betonowy pośredni studni kanalizacyjnych, typu "F", D wew. 800 mm D zew. 980, H = 250, bez stopni złazowych, Norma PN-EN-1917	szt.	10
2.	Krąg betonowy pośredni studni kanalizacyjnych, typu "F", D wew. 800 mm D zew. 980, H = 500, bez stopni złazowych, Norma PN-EN-1917	szt.	10

3.	Płyta/pokrywa studni kanalizacyjnych, typu "F", żelbetowa z otworem fi 600-625, D zew. 980 H=100, na krąg fi=800mm, PN-EN-1917	szt.	10
4.	Płyta/pokrywa studni kanalizacyjnych, typu "F", żelbetowa z otworem fi 600-625, D zew. 1180 H=100, na krąg fi=1000mm, PN-EN-1917	szt.	5
5.	Płyta żelbetowa na pierścień odciążający PPOO 1770/625/150 (zew. 1770 mm, otwór fi 625, H=150 mm), PN-EN-1917	szt.	4
6.	Pierścień odciążający 1770/1290-1340/150-250 (Zew. 1770 mm, wew. 1290-1340 mm, H=150-250 mm), PN-EN-1917	szt.	4

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2025.04.17
13:22:14 +02'00'

Beata
Jagoda

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Jagoda
Data: 2025.04.17
13:30:13 +02'00'