

BARCODE: RWO005423165

**Warunki przyłączenia gr IV
nr ND\KW\23859\2022 z dnia 26.07.2022 r.
Załącznik nr 1 do umowy o przyłączenie**

www.stoen.pl
operator@stoen.pl
e-bok.stoen.pl
T 48 22 821 31 31
F 48 22 821 31 32

Klient:
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Obiekt przyłączany: Komisariat Policji, ul. Komitetu Obrony Robotników 57 dz. 12/7, 12/10 obręb 2-06-02, WARSZAWA.

Odpowiadając na wniosek złożony dnia 04.07.2022 r., Stoen Operator Sp. z o. o. określa następujące warunki przyłączenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe

1. Moc przyłączeniowa **Pp = 245 kW**
2. Napięcie zasilania nN 0,4 / 0,23 kV.
3. System ochrony od porażeń: w sieci Stoen Operator Sp. z o. o. układ TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-41:2017.
4. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia własności Stoen Operator Sp. z o. o. i instalacji Klienta: zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjściu przewodów WLZ w kierunku instalacji odbiorczej.

Obowiązki Stoen Operator Sp. z o. o.

5. **W celu przyłączenia instalacji i poboru energii elektrycznej według wnioskowanych parametrów, Stoen Operator Sp. z o. o.:**
- a) wybuduje złącze kablowe wyposażone w jedną listwę bezpiecznikową 630A umożliwiającą podłączenie dwóch kabli (praca równoległa) i w jedną listwę bezpiecznikową 630A, usytuowane w miejscu dostępnym dla służb eksploatacyjnych Stoen Operator Sp. z o. o., zasilone dwoma odcinkami kabla Al o przekroju 4x240mm² z rozdzielnic nN stacji transformatorowej nr 6674 (po wcześniejszym wyposażeniu rozdzielnic nN w pole liniowe 630A umożliwiające podłączenie dwóch kabli (praca równoległa))
 - b) wybuduje szafkę pomiarową półpośrednią (kompletnie wyposażoną), zasiloną z projektowanego złącza kablowego opisanego w pkt. 5a,
 - c) zainstaluje w złączu kablowym zabezpieczenia główne, bezpiecznikami zwłocznymi o wartości dostosowanej do planowanego obciążenia i przekroju wlz, uzgodnionej na etapie projektowania,
 - d) zainstaluje w szafce pomiarowej rozliczeniowy Półpośredni 3-fazowy układ pomiarowy oraz zabezpieczenia przed układem pomiarowym uzgodnione na podstawie złożonej dokumentacji wykonawczej z Biura Obsługi Klientów – Dystrybucja – Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104,
 - e) dokona sprawdzenia zgłoszonej przez Klienta instalacji elektrycznej,
 - f) zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jakościowymi Stoen Operator Sp. z o. o.,
 - g) załączy pod napięcie wykonaną przez Klienta instalację elektryczną, po spełnieniu przez Klienta wymagań określonych w pkt. 6,
 - h) uwagi dodatkowe dotyczące obowiązków Stoen Operator Sp. z o. o.:
 - typ i lokalizację ww. projektowanych urządzeń Projektant uzgodni z Stoen Operator Sp. z o. o. na etapie projektowania. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być zgodne ze specyfikacją Stoen Operator Sp. z o. o. dostępną na stronie internetowej www.stoen.pl,
 - miejsce przyłączenia instalacji obiektu do sieci Stoen Operator Sp. z o. o.: stacja transformatorowa 15/0,4kV,
 - szacowane nakłady ponoszone przez Stoen Operator Sp. z o. o. na realizację przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej, na dzień wydania warunków przyłączenia wynoszą ok. 101.150,00 zł (**Uwaga: to nie jest opłata za przyłączenie. Opłata za przyłączenie ponoszona przez Klienta określona została w §7 Umowy o przyłączenie.**)

Obowiązki Klienta (wykonanie prac należy zlecić osobie z uprawnieniami)

6. W celu przyłączenia instalacji i poboru energii elektrycznej według wnioskowanych parametrów Klient:

- a) zawrze Umowę o przyłączenie i wniesie opłatę za przyłączenie, zgodnie z zapisami Umowy,
- b) uzgodni lokalizację elementów przyłącza elektroenergetycznego Stoen Operator Sp. z o.o., o których mowa w punkcie 5 powyżej, na druku Stoen Operator Sp. z o.o. pt. *Lokalizacja złącza kablowego wraz z szafką pomiarową*, a następnie przygotuje i udostępni miejsce pod realizację elementów tego przyłącza zgodnie z wytycznymi podanymi na ww. formularzu oraz w niniejszych warunkach przyłączenia,
- c) uzgodni sposób wykonania instalacji wewnętrznej w Inwestycji Sieciowe SN i nN Stoen Operator Sp. z o. o. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, e-mail: uzgadnianie.projektow@stoen.pl, zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonywania przyłączy do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz rozliczeniowych i bilansujących układów pomiarowych energii elektrycznej” (Wytyczne dostępne są na stronie www.stoen.pl w sekcji Projektowanie i Wykonawstwo -> Specyfikacje techniczne -> Poziom nN – Złącza i układy pomiarowe),
- d) wykona wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) z szafki pomiarowej do obiektu oraz instalację odbiorczą w obiekcie. Wykonana wewnętrzna linia zasilająca pozostaje na majątku i w eksploatacji Klienta. Trasę wewnętrzną linii zasilającej Klient uzgodni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- e) uzyska zgodę właścicieli terenu na poprowadzenie WLZ, o ile będzie on prowadzony przez teren osób trzecich,
- f) dostarczy do Biura Obsługi Klientów – Dystrybucja – Techniczna Obsługa Klienta Stoen Operator Sp. z o. o. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 zgłoszenie gotowości instalacji, wcześniej uzgodnioną dokumentację oraz schemat jednokreskowy przyłączanej instalacji z określeniem prądu znamionowego zabezpieczeń i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowę kompleksową lub Umowę o świadczenie usług dystrybucji i Umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą z wybranym przez siebie dostawcą),
- g) będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za prawidłową i bezpieczną eksploatację jego urządzeń,
- h) przed przyłączeniem obiektu do sieci, Klient własnym kosztem i staraniem rozwiąże ewentualne kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejącymi urządzeniami energetycznymi. Przebudowy urządzeń energetycznych dokonać można jedynie po uzyskaniu od Stoen Operator Sp. z o. o. warunków usunięcia kolizji i po zawarciu odrębnej Umowy o przebudowie elementów sieci Stoen Operator Sp. z o. o. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi Stoen Operator Sp. z o. o. wszelkie prace budowlane związane z obiektem można prowadzić po jej usunięciu.

Informacje dodatkowe

7. W instalacji Klienta powinny być zastosowane ograniczniki przepięć.
8. W instalacji Klienta nie instalować odbiorników powodujących nadmierne odkształcenie napięcia (dopuszczalna zawartość wyższych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
9. Dostarczanie energii odbywać się będzie zgodnie ze standardami jakościowymi Stoen Operator Sp. z o.o.
10. Niniejsze warunki przyłączenia stanowią potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji w kierunku odbioru energii elektrycznej z sieci Stoen Operator Sp. z o.o. o parametrach określonych powyżej w punkcie Parametry podstawowe.
11. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zawarcia Umowy o przyłączenie ważność warunków przedłuża się do czasu przyłączenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania układu pomiarowego).
12. Zmian niniejszych warunków przyłączenia można dokonać wyłącznie w formie pisemnej, w trybie określonym w **§3 ust.8 Umowy o przyłączenie**.

Warunki przyłączenia opracował:

Konrad Wysocki

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 257 z 28.07.2014, s. 73). Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) z 5 września 2016r. o podpisie elektronicznym.