

22.03.2022

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616

1043523702



Data pisma: 16.03.2022 r.  
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2022-03-16/0000009  
Sprawa: Uzgodnienie branżowe : Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji przebudowy ul. Malinowej w Krakowie wraz z odwodnieniem na działce nr 253/5.  
Nr sprawy: 1040519892  
Kontakt: Marcin Doróż  
E-mail: marcin.doroz@tauron-dystrybucja.pl

FHU REMAPOL  
Grzegorz Kalita  
ul. Ciepłownicza 21  
31-574 Kraków

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia branżowego i wydanie warunków usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. w związku z realizacją inwestycji pn.: „**Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji przebudowy ul. Malinowej w Krakowie wraz z odwodnieniem na działce nr 253/5..**” Informujemy, że zachodzi kolizja realizowanej inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych nN, oraz linii kablowych. nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN, należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A., należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami (zachowując normatywne odległości pionowe i poziome).

**Na wskazanym terenie przebiegają poniżej podane urządzenia i linie elektroenergetyczne :**

1. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301190 - ZK-KRK199864,
2. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301190 - ZK-KRK199858(ZK-KRK199858),
3. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301190 - ZK-KRK199863,
4. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301187 - ZK-KRK199857(7977/RD4),
5. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301187 - ZK-KRK199862,
6. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301187 - ZK-KRK310931(19004/RD-4),
7. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: - ZK-KRK310931(19004/RD-4) - ZK-KRK199867(13972/RD-4),
8. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301186 - ZK-KRK199861
9. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301185 - ZK-KRK199860
10. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301185 - ZK-KRK199866
11. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301183 - ZK-KRK199865,

6481022

12. Linia kablowa nN 0.4kV, typ: YAKY 4x120mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, rel: słup KRK301183 - ZK-KRK199859(1408/RD-4),
13. Linia napowietrzna nN 0.4kV, typ: AsXSn 4x70 + 1x25mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621 obw.5, wraz z przyłączami,
14. Linia napowietrzna nN 0.4kV, typ: AsXSn 1x25mm<sup>2</sup>, ze stacji KRK44621/OS99 OŚW ul. OBCE

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A., wniosek został przekazany do **Wydziału Eksploatacji tel. 12 261 26 14 lub 516 114 187** w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A., należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, ul. Śląska 10 w zakresie linii SN i nN.

**Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie**

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych  
Wydział Dokumentacji  
  
Marcin Doróż

Załączniki:  
Mapa 1 szt.  
A/a.

Kopie otrzymują:  
1. Adresat  
2. OMD  
3. OME