



## Tablica sterowania oświetleniem TSO PW-E-15

- UWAGA:
- a - do T1 (YnKSY 24x1,5)
  - b - do TGAR (YnKSY 10x1,5)
  - c - do TOZ (YnKSY 14x1,5)
1. Jako tablicę TSO zastosować rozdzielnicę naścienną Nedbox 3x12 z drzwiczkami transparentnymi
2. Wyposażenie: 13 x LP 351

SCHEMAT:		KIERUNEK PÓŁNOCY:	
INWESTOR: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie		ADRES: ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z wewnętrzną instalacją gazu przewidzianych do realizacji na działce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Arkadiusz Bukalski	NR UPRAWNIENI: Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. MAZ/0542/PWOE/14	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Szymkowiak		Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. MAZ/0282/PWBE/15	
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 05.02.2025r.
TYTUŁ RYSUNKU: Tablica sterowania oświetleniem TSO1 i TSO2		NR RYSUNKU: PW-E-15	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań			