



UWAGI PROJ.KONSTRUKCJI :

1. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEŻY UŁOŻYĆ WARSTWĘ PODBETONU (BETON C8/10) GRUBOŚCI MIN. 10cm
2. W MIEJSCACH PRZEWIDZIANYCH SŁUPÓW, RDZENI I ŚCIAN ŻELBETOWYCH Z FUNDAMENTÓW WYPUŚCIĆ WYTYPKI
3. NALEŻY ZACHOWAĆ BEZWZGLĘDNĄ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA GŁÓWNEGO ŁAW FUNDAMENTOWYCH:
  - PRĘTY PODŁUŻNE D12 ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 50cm
  - ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH PRZEPUSZCZAĆ PRZES STOPY FUNDAMENTOWE
4. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI
5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
6. UZIOMY WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
7. ŚCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M6 (Z BETONU MIN. B15) NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10 Z DODATKIEM PŁASTYFIKATORÓW.
  - KATEGORIA "A" WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH
  - KATEGORIA I (PIERWSZA) PRODUKCJI ELEMENTÓW MUROWYCH
8. LOKALIZACJA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI

INWESTOR: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie		ADRES: ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa	
BUDOWA Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z wewnętrzną instalacją gazową przewidzianych do realizacji na działce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Arkadiusz Buziak	NR UPOWASZENIA: Upowaszenie budowlane w sprawie budowlanej do projektowania (nr 11. MAJ2024PWE14)	PODPIS: [Signature]	JEJENOSTKA PROJEKTOWA: A.DO XXI [Logo]
OPRACOWAŁ: mgr inż. Jacek Szymonowicz	Upowaszenie budowlane w sprawie budowlanej do projektowania (nr 11. MAJ2024PWE14)		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 05.25.2024r.	SKALA: 1:100
TYTUŁ RYSUNKU: Plan uziomu fundamentowego			NR RYSUNKU: PW-E-06

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAŁ WYKONANY.  
KODZIEPTANIE: JAKIEKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  
AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Topolowa 38, 00-320 Warszawa