



- Uwagi:
1. Słupy malowane proszkowo na kolor RAL 9007.
 2. Metalowe podstawy słupów pomalować do 30 cm farbą antykorozyjną polimerową.
 4. Minimalne wymiary wręki 100x300cm ustawione w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
 5. Oznaczenia na słupach wykonać na wysokości 1,8m od strony jezdni.
 6. Fundamenty wysypać żwirem oraz pomalować abizorem.
 7. Stosować fundamenty z posadowieniem na wysokości 3+/-1cm nad poziom chodnika oraz 5+/-1cm nad poziom zielenca.

Investor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Investycja:	Budowa oświetlenia ulicy Internetowej w Gdańsku				
Adres	dz. nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 objętość 0003 Nukowo				
Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K. ul. Jaskowa Dolina 15 80–252 Gdańsk tel. 691–939–122 e-mail: biuro@energoprojekt.net.pl	Stanowisko:	Tytuł, imię i Nazwisko.		Nr upr.	PODPIS
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Okunowski		–	
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz Wszniewski		POM/0022/PWOC/15	
	DATA:			SKALA	Nr proj.
		27.09.2021r.		–	
Przekrój słupa				NUMER RYSUNKU	REWIZJA
				E–03	