

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław  
37-500 Jarosław, ul. Elektrowniana 4

tel.: (+48 84) 539 21 00  
fax: (+48 84) 539 21 09  
e-mail: sekretariat.rejaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarosław, 5 grudzień 2024 r.

L. dz. /PGED1208118KW24/2024

Egz. nr 2 /2



Powiat Jarosławski  
ul. Jana Pawła II 17  
37-500 Jarosław

W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 3+453-4+073” RE Jarosław informuje że, w celu wykonania w/w przebudowy należy wykonać następujące prace:

- istniejące kable krzyżujące drogę i chodnik odkopać i zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi typu PS

O przystąpieniu do prac powiadomić RE Jarosław co najmniej 14 przed rozpoczęciem robót budowlanych.

W przypadku zmiany rzędnych remontowanej drogi inwestor zobowiązany jest dostosować posadowienie istniejących złączy energetycznych do nowych rzędnych przebudowywanych nawierzchni oraz zachować odległości pionowe od sieci napowietrznych.

Prace ziemne w pobliżu linii kablowych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika RE, zinwentaryzować geodezyjnie a przed zasypianiem zgłosić celem odbioru do Rejonu Energetycznego Jarosław.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław

Zastępca Dyrektora  
Jacek Kowal  
podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: JK