



Szczecin, dnia 02.06.2025 r.

A-ZP.381.40.2025.AKW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych w budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Bohaterów Warszawy 74 w Szczecinie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej PZP przekazuje pytanie do SWZ wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Dzień dobry, proszę o podanie głębokości parapetów PCV do kalkulacji. Proszę o wyjaśnienie ilości nawiewników. Według przedmiaru powinno być 233 szt., a według zestawienia stolarki 247 (przy każdym oknie 1 szt.). Ile sztuk policzyć?

Odpowiedź:

Głębokość parapetów

- okna nr 0.01, 0.02 - 20cm
- okna nr 0.03, 0.04 – 15 cm
- okna nr 0.05, 0.06 – 10 cm

Ilość nawiewników – 247 szt.

dr Marcin Borek

Kanclerz

/podpisano podpisem
kwalifikowanym elektronicznym/