



Wołomin, dnia 8.04.2025 r.

Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.15.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie**, w ramach zadania pn. *„Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Proponujemy nawierzchnie z trawy syntetycznej bezzasypowej układanej na macie elastycznej o wysokich parametrach technicznych. Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu odpowiednie warunki do gry. Określone w postępowaniu parametry trawy syntetycznej ograniczają konkurencyjność z uwagi na metodę produkcji trawy – tkanej.

Nielicznym ułamkiem firm produkujących dywany decyduje się na przystosowanie swoich maszyn do produkcji sztucznych traw, przez co dostępność do takiego produktu jest bardzo utrudniona. Nadmieniamy, że 95% producentów nawierzchni przyjmuje metodę tuftowania jako technologie produkcji, gdyż jest to technologia typowa dla sztucznych traw.

W celu poszerzenia konkurencyjności proponujemy nawierzchnie z trawy syntetycznej bezzasypowej, która ma lepsze parametry od wymagań Zamawiającego. Zaproponowana nawierzchnia posiada niemal dwukrotnie więcej włókien oraz dużo wyższy dtex. Trawa produkowana jest metodą tuftowania na podkładzie lateksowym. Trawa jest trwała i wytrzymała, co potwierdzają parametry wytrzymałościowe.

Zaproponowane rozwiązanie posiada dokumenty, których wymaga Zamawiający, a które potwierdzają wysoką jakość produktu. Dopuszczenie do przetargu proponowanej nawierzchni nie obniży jakości oczekiwanego produktu a jedynie poszerzy konkurencyjność:

Wymagane parametry

- 1) metoda produkcji – tuftowanie
- 2) podkład trawy – lateksowy
- 3) typ włókna – monofilowe PE, kombinacja włókien prostych i skręconych, potwierdzone stosownym raportem z badań
- 4) wysokość włókien ponad podkładem – min. 30-32 mm
- 5) dtex: min. 18700
- 6) ilość pęczków: min. 25.000/m²
- 7) ilość włókien – min. 725.000/m²
- 8) waga włókna – min. 3100 g/m²
- 9) waga całkowita nawierzchni – min. 5.000 g/m²
- 10) przepuszczalność wody dla trawy – min. 200 mm/h
- 11) siła wrywania pęczka: min. 68N

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66, www.wolomin.org, e-mail: um@wolomin.org, NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640

12) kolor – zielony dwukolorowy

13) trawa zostanie ułożona na podkładzie prefabrykowanym o grubości min. 10 mm

14) trawę należy zasypać piaskiem kwarcowym w ilości ok. 12 kg/m²

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić wraz z ofertą jako środki dowodowe na spełnienie wymagań poniższe dokumenty:

1) raport z badań akredytowanego przez FIFA laboratorium nr Labosport, Sport Labs, Ercat, potwierdzający parametry oferowanego systemu nawierzchni (trawa+podkład);

2) raportu z badań testu Lisport XL wykonany przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA na min. 20.000 cykli dla oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony na maszynie Lisport XL

3) badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnopalność dla klasy min. Dfl-s1 dla oferowanej nawierzchni (sztuczna trawa+piasek kwarcowy). Dopuszcza się przedstawienie badań na dowolnym podkładzie.

4) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”.

5) Dopuszcza się badania dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia.

6) Atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej

7) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

8) Karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podkładu potwierdzona przez jej producenta,

9) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu).

Odpowiedź Ad. 1

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany warunków SWZ, a tym samym nie dopuszcza zastosowania nawierzchni z trawy produkowanej metodą tuftowania.

Zamawiający na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi w dniu 07.04.2025 r.

Pytanie nr 2

W związku z treścią dokumentacji postępowania, uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi powstającymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie demontażu nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2025 r. obowiązuje art. 101a, który nakłada na wytwórców odpadów budowlanych i rozbiórkowych obowiązek selektywnego wysegregowania co najmniej następujących frakcji:

- drewna,
- metali,
- szkła,
- tworzyw sztucznych,
- gipsu,
- oraz odpadów mineralnych, w tym betonu, cegieł, płytek, materiałów ceramicznych oraz kamieni.

Mając na uwadze powyższe, a także fakt, że w ramach zamówienia przewidziano demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej, z której powstają odpady różnego rodzaju, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający – kierując się obowiązującymi przepisami prawa – wymaga wykonania wstępnej segregacji tych warstw, polegającej na fizycznym rozdzieleniu następujących frakcji:

- trawy syntetycznej (jako odpadu z tworzyw sztucznych),
- granulatu gumowego (np. SBR, EPDM),
- oraz piasku kwarcowego, który – w zależności od klasyfikacji – może stanowić odpad mineralny.

Brak przeprowadzenia takiej wstępnej segregacji może skutkować naruszeniem art. 101a ustawy o odpadach, co z kolei niesie ryzyko solidarniej odpowiedzialności kolejnych posiadaczy odpadów – w tym również Zamawiającego – za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami oraz potencjalnego nałożenia administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1 mln. zł (art. 194 ust. 1 pkt 6a i ust. 3 ustawy o odpadach). Wobec powyższego, brak jednoznacznego wymogu selektywnej segregacji może realnie zagrażać interesowi Zamawiającego, zarówno prawnemu, jak i finansowemu, dlatego wykonanie tej czynności należy uznać za niezbędne i obligatoryjne w toku realizacji zamówienia.

Odpowiedź Ad. 2

Zgodnie z zapisem §2 ust. 2 pkt 10 Projektowanych postanowień umowy na Wykonawcy ciąży obowiązek poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami §8 Projektowanych postanowień umowy.

Z up. Burmistrza

Łukasz Marek

Zastępcą Burmistrza