

UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

I ZMIANA TREŚCI SWZ

dot. Postępowania NR D/Kw.2232.3.2025.DR

postępowanie pn. „Dostawa dźwigu towarowego przeznaczonego do transportu na żywność do Zakładu Karnego w Tarnowie”

Do Zakładu Karnego w Tarnowie wpłynęły zapytanie do postępowania pn. „„Dostawa dźwigu towarowego przeznaczonego do transportu na żywność do Zakładu Karnego w Tarnowie”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawa prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) [dalej: PZP] Zamawiający wyjaśnia odpowiedź do SWZ:

Pytania:

1. W SWZ pkt 6a napisano : udźwig 400 kg natomiast w pkt 6f udźwig =< 350 kg natomiast stary dźwig ma udźwig =300 kg . Proszę o sprecyzowanie poprawnego udźwigu .
2. W SWZ w pkt 6f napisano : - kabina i drzwi szybowe cynkowane ogniowo oraz że wewnątrz kabiny ze stali nierdzewnej co jedno drugiemu zaprzecza . Proponujemy aby zarówno kabina oraz drzwi szybowe były wykonane ze stali nierdzewnej co wydłuży ich żywotność ze względu na warunki panujące w otoczeniu .
3. Czy konieczne jest oświetlenie kabiny skoro dźwig nie służy do przewozu osób ?

Odpowiedzi:

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i informuje, że prawidłowy udźwig wynosi 300 kg. Zamawiający przychylił się do sugestii Wykonawcy, aby elementy dźwigu były wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający rezygnuje z oświetlenia kabiny.

Zmiana w treści SWZ IIIb. W p. 6a.

BYŁO:

- a. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana istniejącego dźwigu, o napędzie elektrycznym, w istniejącym szybie, na nowy dźwig towarowy o napędzie elektrycznym i udźwigu 400kg przeznaczony do transportu żywności, spełniającego wymogi dyrektywy unijnej i przepisów krajowych dotyczących urządzeń transportu bliskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień oraz decyzji UDT zezwalającej na eksploatację.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców przeprowadził, na własny koszt i po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, wizję lokalną i samodzielnie sprawdzić i zweryfikować istniejący dźwig, parametry techniczne oraz wymiary istniejącego szybu windowego.

JEST:

a. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana istniejącego dźwigu, o napędzie elektrycznym, w istniejącym szybie, na nowy dźwig towarowy o napędzie elektrycznym i udźwigu 300kg przeznaczony do transportu żywności, spełniającego wymogi dyrektywy unijnej i przepisów krajowych dotyczących urządzeń transportu bliskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień oraz decyzji UDT zezwalającej na eksploatację.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców przeprowadził, na własny koszt i po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, wizję lokalną i samodzielnie sprawdzić i zweryfikować istniejący dźwig, parametry techniczne oraz wymiary istniejącego szybu windowego.

W treści SWZ w Zmiana w treści SWZ IIIb. W p. 6f.

BYŁO:

b. Wymagane parametry dźwigu:

- Górna maszynownia;
- Udźwig ≤ 350 kg ;
- Prędkość jazdy min. 0,3 m/s;
- Ilość przystanków - 5, ilość dojeżdżać 5;
- Wysokość podnoszenia 14,3 (m) - (do weryfikacji podczas wizji lokalnej);
- Wymiary wewnętrzne szybu 1130 x 1610 (mm) - montaż w istniejącym szybie, bez zmian (do weryfikacji podczas wizji lokalnej);
- Napięcie zasilania 380 V;
- Kabina i drzwi szybowe ocynkowane ogniowo;
- Wnętrze kabiny wykonane ze stali nierdzewnej do puszonego kontaktu z żywnością;
- Ocynkowana ogniowo konstrukcja szybu przewidziana do montażu;
- Potwierdzenie sygnałów dyspozycji, sygnał przybycia kabiny oraz sygnał lokalizacji kabiny;
- Sygnał diagnostyczny;
- ł. Oświetlenie kabiny
- System zabezpieczenia przed przeciążeniem;
- Dodatkowa przesłona np. z siatki uniemożliwiająca wypadnięcie zawartości w trakcie transportu;

- Język dokumentacji technicznej: PL

JEST:

c. Wymagane parametry dźwigu:

- Górna maszynownia;
- Udźwig ≤ 300 kg ;
- Prędkość jazdy min. 0,3 m/s;
- Ilość przystanków - 5, ilość dojeżdż 5;
- Wysokość podnoszenia 14,3 (m) - (do weryfikacji podczas wizji lokalnej);
- Wymiary wewnętrzne szybu 1130 x 1610 (mm) - montaż w istniejącym szybie, bez zmian (do weryfikacji podczas wizji lokalnej);
- Napięcie zasilania 380 V;
- Kabina i drzwi szybowe ze stali nierdzewnej;
- Wnętrze kabiny wykonane ze stali nierdzewnej do puszonego do kontaktu z żywnością;
- Wykonana ze stali nierdzewnej konstrukcja szybu przewidziana do montażu;
- Potwierdzenie sygnałów dyspozycji, sygnał przybycia kabiny oraz sygnał lokalizacji kabiny;
- Sygnał diagnostyczny;
- System zabezpieczenia przed przeciążeniem;
- Dodatkowa przesłona np. z siatki uniemożliwiająca wypadnięcie zawartości w trakcie transportu;
- Język dokumentacji technicznej: PL

Zamawiający zachował obligatoryjny czas udzielenia odpowiedzi na postawione pytania zgodnie z art. 284 ust. 2 PZP. Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Tarnowie
ppłk Wojciech Jończyk