

Oświęcim, 30 kwietnia 2025 roku

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE POSTANOWIEŃ SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/9/2025 pn. „Wykonanie systemu monitoringu przepompowni i tłoczni ścieków wraz z utrzymaniem i serwisowaniem systemu”

Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 30.04.2025 r. wprowadza się następujące zmiany do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. W załączniku B do SWZ pn. "Opis przedmiotu zamówienia":
 - pkt 2.1 ppkt 1 zd. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
"Implementacja interfejsów komunikacyjnych umożliwiających integrację z funkcjonującym u Zamawiającego systemem SCADA opartym na architekturze chmurowej lub budowa nowego systemu SCADA opartego na architekturze chmurowej, zapewniającego pełną funkcjonalność zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia."
 - pkt 3 ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„System powinien zostać opracowany z wykorzystaniem funkcjonującego u Zamawiającego oprogramowania SCADA lub poprzez budowę nowego systemu SCADA opartego na architekturze chmurowej, zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia."
2. W załączniku nr 2 do SWZ (wzór umowy) zapis w § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
"Zgłoszenia o usterkach przyjmowane będą całodobowo przez 7 dni w tygodniu, w dni robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy."
3. Pkt 13 SWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści:
"Termin składnia ofert: do dnia 14 maja 2025 r. do godz. 10:00."