

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		obw 1			
1 d.1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o głębokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 115+33	m m	 148.000	
				RAZEM	148.000
2 d.1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow oświetleniowych 3*1.5	m³ m³	 4.500	
				RAZEM	4.500
3 d.1	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 115+33	m m	 148.000	
				RAZEM	148.000
4 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*148	m m	 296.000	
				RAZEM	296.000
5 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 26+15	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
6 d.1	KNR 5-10 0103-03	Reczne układanie kabli YAKY 4x35 mm² w rowach kablowych 115+33-26-15	m m	 107.000	
				RAZEM	107.000
7 d.1	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 26+15	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
8 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 160-148	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
10 d.1	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do opraw oświetleniowych 3*7	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
11 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaz opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3	pomiar . pomiar .	 3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.1	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 3	odc. odc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar . pomiar .	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar . pomiar .	 3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.1		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000