

Numer postępowania: ZP.271.19.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_11

Dotyczy postępowania: „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”
(numer postępowania: ZP.271.19.2024)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela wyjaśnień:

Pytania do Zamawiającego

Proszę o wyjaśnienia w zakresie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji:

1. W ogłoszonym załączniku nr 4 znajdują się 22 tłumiki wentylacyjne, nie zawarte w udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach. Ze względu na znaczącą wartość tego zakresu, proszę o informację n/t stanowiska Zamawiającego w kwestii konieczności ich zastosowania.

Odpowiedź Zamawiającego - należy przewidzieć konieczność zastosowania tłumików akustycznych wskazanych w załączniku nr 4.

2. Udostępnione przez Zamawiającego przedmiary nie obejmują prac rozbiórkowych oraz demontażu wraz z utylizacją w zakresie gazów chłodniczych istniejącej klimatyzacji oraz kanałów wraz z izolacją w zakresie istniejącej instalacji wentylacji. Czy Zamawiający przewiduje objęcie tych prac demontażowych/rozbiórkowych osobnym zadaniem?

Odpowiedź Zamawiającego – Prace te należy uwzględnić w ramach realizacji tego zadania. Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją powykonawczą, co oznacza, że szczegółowe informacje dotyczące istniejącej instalacji mogą wymagać weryfikacji w terenie. Szacunkowa ilość istniejących kanałów wentylacyjnych wynosi około 1500 m² i powinna zostać uwzględniona w zakresie prac demontażowych. Ponadto należy przewidzieć demontaż istniejących central wentylacyjnych wraz z osprzętem towarzyszącym, co obejmuje wszelkie urządzenia, instalacje i elementy niezbędne do ich funkcjonowania. Wszystkie działania związane z demontażem i utylizacją powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi.

ZATWIERDZAM

Z up. BURMISTRZA
/-/ Daniel Iwański /-/
ZASTĘPCA BURMISTRZA