

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

Zakład Usług Technicznych
PROFIT
A. Piwoński, A. Aleks Spółka Jawna
Magazynowa 14
64-115 Świąciechowa

W/ znak:
N/ znak: PSGPO.ZMSM.764.4012.135682.23

z dnia 24-01-2024
z dnia 05-02-2024

Dotyczy: przebudowy sieci gazowej w m.Kobylin, ul.Sportowa, dz.2238

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy **UZGODNIONY PB** przebudowy gazociągu w m.Kobylin, ul.Sportowa, dz.2238.

Przebudowa zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora na podstawie zawartego porozumienia.

Uwagi:

1. W projekcie nadal występują nieaktualne dokumenty normalizujące, np. Zarządzenie 75/2019.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do odbioru końcowego inwentaryzację powykonawczą, która powinna zawierać:
 - mapę papierową z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej potwierdzoną oryginalną pieczętką przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze szkicem geodezyjnym,
 - współrzędne sieci gazowej x, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwą województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, działki,
 - listę połączeń geodezyjnych punktów pomiarowych i mapę cyfrową wygenerowaną w formacie DXF w układzie 2000, względnie zeskanowany szkic wersji papierowej.
3. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien zawiadomić właściwą jednostkę eksploatującą:

- Gazownia w Gostyniu

Zawiadomienie o przystąpieniu do prac budowlano-montażowych powinno zawierać:

- termin rozpoczęcia prac
 - numer uzgodnienia dokumentacji projektowej
 - numer zatwierdzonej karty technologicznej
 - numer uzgodnienia dokumentacji spawalniczej
- (powyższe w zależności od zastosowanej technologii)**

Prace spawalnicze należy realizować zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Prezesa Zarządu z dnia 5.07.2022 r.

•Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

Z poważaniem,

Mateusz Haremski
Kierownik Sekcji Ewidencji
Majątku i Uzgodnień



Elektronicznie
podpisany przez
Mateusz Haremski
Data: 2024.02.05
10:16:48 +01'00'

Do wiadomości:
aa

Załączniki:
- Projekt Techniczny 2 egz.

Opracował(a): Dawid Celmer, tel.: (61) 8545 339

Dawid.
Celmer
Elektronicznie
podpisany przez
Dawid Celmer
Data: 2024.02.05
09:27:47 +01'00'