



Wrocław, dnia 06.05.2025 r.

nr postępowania: **BZP.2712.1.2025.AP**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 16 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: **Budowa budynku Centrum Współpracy Polsko – Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz uzupełnia treść SWZ:

287) Pytanie nr 287

Specyfikacja Techniczna str. 52 opisuje pochwyty drewniane dębowe oraz balustrady szklane, natomiast z rysunków architektury wynika: Z13A - pochwyty stalowe Z13 B-E - odcinki balustrad stalowych (P4, P6, P9 itd.) oraz pochwyty bez specyfikacji materiału (P3, P5, P8 itd.) Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o balustrady i pochwyty stalowe oraz uzupełnienie opisów materiałów na rysunkach Z13A-E.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie pochwyty mają być jednolite drewniane dębowe montowane na wspornikach / słupkach ze stali nierdzewnej satynowanej (w takim samym wykończeniu jak rotule do montażu tafli szklanych balustrad) o kształcie jak w ST.12 karta 32.

288) Pytanie nr 288

Dotyczy pustaków szklanych (wypełnienie ścian): Zgodnie z rysunkiem elewacji dziedzińca Rys.E1 wypełnienie ścian w konstrukcji żelbetowej szybu windowego zostało oznaczone jako pustaki szklane EI120, natomiast w ścianie na przedłużeniu szybu wypełnienie oznaczono pustakami szklanymi EI60. Jednocześnie na rzutach scenariusza pożarowego, oznaczeń okien i drzwi oraz ścian wewnętrznych wymienione wypełnienia oznaczone zostały w odmienny sposób (np. wypełnienie z pustaków szklanych w szybie na pierwszym piętrze przyjęto REI60). Jednocześnie zwracamy uwagę, że w opisie ST.05 pominięto dane techniczne pustaków EI60. Prosimy o potwierdzenie, że przegrody z pustaków szklanych mają posiadać odporność ogniową EI120 oraz uzupełnienie danych technicznych dla pustaka szklanego EI60.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że pustaki szklane EI60 o wym. 19/19/16 stanowią obudowę szybu poniżej świetlika, a powyżej świetlika należy zastosować pustaki EI120 o wym.19/19/13 z ognioodpornym wypełnieniem hydrożelowym.

289) Pytanie nr 289

Dotyczy pustaków stropowych na łączniku: Zgodnie z opisem ST.05 w punkcie 2.12 pustaki szklane stropowe określono jako matowe. Z kolei w Informacji nr 13 dla Wykonawców z dnia 28.04.2025 r. w odpowiedzi na pytanie numer 264 określono pustaki jako przezroczyste. Zwracamy uwagę na to, że szkło matowe posiada większy stopień antypoślizgowości. Prosimy o jednoznaczne stanowisko w wyborze wykończenia pustaka stropowego, a jeśli miałyby to być pustak matowy, to prosimy o odpowiedź, czy matowienie powinno być jednostronne, czy dwustronne.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować pustaki piaskowane od góry.

290) Pytanie nr 290

Dotyczy okien obudowy dźwigu W załączonym zestawieniu okien cz. 5 (RYS.Z11 - akt. 2025-04-01, zał. 7) okno OD1 zaprojektowane jest jako drewniano-aluminiowe otwierane. Pozostałe okna szyby windowego są zaprojektowane jako aluminiowe stałe. Ponadto na rys. D2 (zał. 3 z 2025-04-01) okno to ma mieć parametr REI60, co nie jest ujęte w zestawieniu oraz zaprojektowane jest jako otwierane, co przy tak dużej kwaterze nie jest możliwe do wykonania. Prosimy o potwierdzenie, że przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie jest prawidłowe.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że okno OD1 należy wykonać jako stałe aluminiowy EI60 w tym samym systemie co pozostałe witryny obudowy szyby windowego.

291) Pytanie nr 291

Prosimy o informację, czy pkt 2.9 dokumentu ST 09 PODŁOŻA , POSADZKI, OKŁADZINY, MALOWANIE odnosi się od wszystkich okładzin ceramicznych, czy tylko okładzin poddanych działaniu wody (łazienki, fartuchy, pom. porządkowe).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że folię izolacyjną w płynie, o której mowa w p. 2.9 ST.09 należy wykonać w pomieszczeniach "mokrych", czyli w tych, w których planowany jest pobór wody.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

**Rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Robert Olkiewicz**