



Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej
tel/fax 42 717 80 76 tel/fax 42 717 82 53
pogotowie wod-kan 691 722 426 e-mail gzk_zus@poczta.onet.pl

Dąbrówka Wielka 28.09.2021r.

Gmina Zgierz
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

GZK - 7037/WK/437/2021

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 10.09.2021 roku (data wpływu: 10.09.2021 roku) o wydanie warunków technicznych na rozbudowę sieci wodociągowej w działce o nr ewid. 72 w miejscowości **Gieczno** informujemy, że wodociąg należy projektować wg następujących zasad:

1. Miejscem włączenia jest wodociąg Dn 110 mm w miejscowości Gieczno, na wysokości działki o nr ewid. 78/1
2. W miejscu włączenia do wodociągu zastosować wezeł trzech zasuw.
3. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się rury PCV.
4. **Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.**
5. Użyte do budowy sieci materiały powinny posiadać zgodność z Polską Normą oraz atest Państwowego Zakładu Higieny.
6. Na budowę sieci wodociągowej należy opracować dokumentację projektową w oparciu o aktualne normy i przepisy prawa budowlanego oraz ppoż.
7. Projekt podlega uzgodnieniu w ZUDP i GZK.
8. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego.

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
mgr Mirosław Burzyński