

Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

TECHMA
wpłynęło
2023-07-28
dnia



Data pisma: 26-07-2023r.
Nr pisma: TD23-07-0264780-03
Sprawa: Uzgodnienie branżowe: Rozbudowa
ul. Modrzewiowej na odcinku wjazdu
na teren KCR do ul. Jeleniowej w Krakowie.
Nr sprawy: 1045289741
Kontakt: Piotr Pikul
E-mail: Piotr.Pikul@tauron-dystrybucja.pl

Firma Inżynierska TECHMA
Marta Mardyla
Os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków

Inwestor:
Gmina Miejska Kraków
ul. Centralna 53,
31-586 Kraków

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia branżowego i wydania warunków usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa ul. Modrzewiowej na odcinku wjazdu na teren KCR do ul. Jeleniowej w Krakowie”, informujemy, że zachodzi kolizja realizowanej inwestycji urządzeniami elektroenergetycznymi.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych i napowietrznych nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A., należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami (zachowując normatywne odległości pionowe i poziome).

Na terenie planowanej inwestycji, występują linie elektroenergetyczne, które należy przebudować.

Typy i relacje linii nN, które należy przebudować:

- linia napowietrzna nN 0,4kV, typ AsXSn 4x70mm², ze stacji KRK 4341 obw. 3,
- linia napowietrzna nN 0,4kV, typ AL 4x50mm², ze stacji KRK 4128 obw. 4,
- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKXS 4x240mm², ZK6046/RD-4 ze stacji KRK 4341 obw. 2,
- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x35mm², ZK17218/RD-4 ze stacji KRK 4128 obw. 4,
- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm², ZK17218/RD-4 - ZK-KRK203590 ze stacji KRK 4128 obw. 2,
- linia kablowa nN 0,4kV, typ NA2XY-j 4x120mm², ZK26471/RD-4 ze stacji KRK 4128 obw. 4.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A., wniosek został przekazany do **Wydziału Eksploatacji tel. 122612614 lub 516114187** w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.


Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A., należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, ul. Śląska 10 w zakresie linii SN i nN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji

Piotr Pikul

Przygotowała:
Weronika Pawlik

Załącznik:
Mapa 1 szt.
A/a.