

Informacja odnośnie przesłanej notatki ze spotkania.

Spotkanie z dnia
06.02.2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA:
INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

DO PROJEKTU ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

**BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
280104_4.**

Według pierwotnych założeń nie dopuszczalne było montowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Warstwy dachu oraz konstrukcja sufitów podwieszanych w projekcie pierwotnym, nie spełniały wymogów przeciwpożarowych. W pierwszej wersji zaproponowano likwidację konstrukcji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku ze względów bezpieczeństwa. Po uwzględnieniu uwag i wszystkich sugestii z państwa strony, zmodyfikowane zostały przegrody dachu, co zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. W obecnym projekcie, po uwzględnieniu projektowanych zmian, montaż paneli jest możliwy na dachu projektowanego budynku.

Projektant główny:
mgr inż. arch. Sławomir Koń



Prezes Zarządu:
Piotr Waldemar Indyk

