



Znak sprawy: ZP/3/24

**ZAMAWIAJĄCY:  
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
WIEJSKICH**

ul. Nowopolna 5  
67-400 Wschowa  
REGON: 410516568  
NIP: 6970011289

**PEŁNOMOCNIK:  
Zakład Usług Wodnych we Wschowie Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa  
tel.: 65 540 13 04, 65 540 13 05  
sekretariat@zuw.wschowa.com.pl  
NIP: 9251922428  
REGON: 080395387

Wschowa, 27.01.2025 r.

**Informacja o odrzuceniu oferty**

Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu pn.:

**Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich przez wdrożenie zdalnego odczytu opomiarowania**

odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:

**Konsorcjum:**  
**Orange Polska S.A. - Lider**  
**Al. Jerozolimskie 160**  
**02-326 Warszawa**  
**Pronal Smartmetering24**  
**sp. z o.o. sp. k. - Uczestnik**  
**ul. Tyniecka 47**  
**71-019 Szczecin**

### **Uzasadnienie prawne:**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zgodnie z art. 7 pkt 29 ustawy Pzp warunki zamówienia to warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### **Uzasadnienie faktyczne:**

Wykonawca: Konsorcjum Orange Polska S.A. (Lider) oraz Pronal Smartmetering24 sp. z o.o. sp. k. (Uczestnik), w złożonej ofercie wskazał (w kryterium oceny ofert), że oferuje gwarancję jakości baterii modułów Lora na okres 20 lat.

Zamawiający w Rodziale XXI pkt 1 SWZ zapisał, że przy wyborze oferty będzie kierował się następującym kryterium:

- 1) cena 60 pkt
- 2) okres gwarancji jakości baterii modułów NB-IoT 30 pkt
- 3) okres gwarancji jakości baterii modułów Lora 10 pkt.

W Rodziale XXI pkt 3 SWZ Zamawiający zapisał, że wymaga gwarancji jakości na okres minimum 10 lat. Przy ocenie gwarancji jakości punktowany będzie okres gwarancji nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat. Oferta proponująca okres gwarancji krótszy niż 10 lat zostanie odrzucona, jako niezgodna z wymogami SWZ. Oferta proponująca okres gwarancji 20 lat lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 10 punktów.

Zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości baterii modułów Lora jest więc zgodny z zapisami SWZ w zakresie opisu kryteriów oceny ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający powziął jednak wątpliwość, czy w ogóle istnieją baterie z gwarancją 20-letnią, w związku z czym postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające, aby zbadać, czy podany przez ww. Wykonawcę maksymalny okres gwarancji jest prawdziwy, a nie służy wyłącznie do uzyskania zamówienia.

W piśmie z dnia 03.12.2025 r. (wysłanym do Wykonawcy 05.12.2025 r.), Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrócił się do Wykonawcy m.in. z prośbą o przedstawienie oświadczenia producenta baterii zamontowanych w nakładkach LoRa, że przy transmisji danych raz na 24h bateria wytrzyma 20 lat, czyli przez okres wskazany w ofercie oraz o przedstawienie warunków technicznych pracy baterii od producenta baterii zamontowanych w nakładkach LoRa,

Wykonawca w piśmie z dnia 16.12.2024 r. (przesłanym w tym samym dniu do Zamawiającego) wskazał, że w dokumentacji przetargowej nie przewidziano konieczności przedstawienia oświadczenia producenta baterii dotyczącego ich wytrzymałości. Niemniej jednak Wykonawca podkreślił, że oferowane przez niego urządzenia oraz zainstalowane w nich baterie posiadają wystarczające parametry do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewnił, że bierze pełną odpowiedzialność za złożoną ofertę i dostarczane urządzenia, w tym nakładki LoRa, w których baterie objęte zostały 20-letnią gwarancją, zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami SWZ. Podał też, że przedmiotowy środek dowodowy, tj. szczegółowe warunki

pracy baterii, nie został przewidziany w dokumentacji przetargowej (dokumentacja ta nie zawiera także żadnych wymagań w tym zakresie). Tego typu informacje nie były wymagane i nie stanowią podstawy do oceny złożonych ofert. Podkreślił, że oferowane urządzenia oraz zainstalowane w nich baterie posiadają wystarczające parametry do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewnił, że jako Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za złożoną ofertę i dostarczane urządzenia, w tym nakładki LoRa.

W związku z przesłaniem powyższej odpowiedzi Zamawiający w piśmie z dnia 18.12.2024 r. (przesłanym do Wykonawcy 19.12.2024 r.) sprecyzował, że wątpliwe dla niego i niewystarczające jest złożone oświadczenie przez Wykonawcę dotyczące 20-letniej gwarancji jakości baterii modułów Lora na okres 20 lat, w związku z czym żąda wyjaśnień odnośnie złożonej oferty poprzez wskazanie dowodów na okoliczność, że baterie zamontowane w nakładkach LoRa, przy transmisji danych raz na 24h wytrzymają 20 lat, czyli przez okres wskazany w ofercie.

Podkreślenia wymaga, że na Zamawiającym ciąży obowiązek rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym zdaniem Zamawiającego wyjaśnienia muszą być dokładne, szczegółowe i poparte dowodami. Celem wyjaśnienia treści złożonej oferty jest uzyskanie dodatkowych informacji, co w przypadkach wątpliwości, niejasności co do treści złożonej oferty pozwoli Zamawiającemu dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty.

Zaniechanie przez Zamawiającego wyjaśniania treści oferty, jeżeli jest to konieczne w celu dokonania rzetelnego badania oferty, stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiadając na wezwanie z dnia 18.12.2024 r. Wykonawca przesłał dokument zawierający wyniki analizy trwałości i żywotności zasilania (Raport z oceny ER34615C+SPC1520A). Z jego treści wynika, że żywotność baterii wynosi od 21,5 roku w najgorszym możliwym przypadku do 33,5 roku w najlepszym przypadku. Wykonawca wyraził też przekonanie, że okres gwarancji jakości baterii modułów Lora, nie jest terminem tożsamym z czasem działania modułu na zasilaniu bateryjnym.

Z analizy dokumentu pn. Raport z oceny ER34615C+SPC1520A wynika, że owszem żywotność baterii wynosi od 21,5 roku w najgorszym możliwym przypadku do 33,5 roku w najlepszym przypadku, ale **wskazano w nim też profil temperatury od -5°C do +30°C**. Zgodnie z pkt 1.4. ppkt 10 i 11 Załącznika nr 1 do SWZ pn. Opis techniczny, **moduły radiowe i nadajniki impulsów muszą mieć temperaturę pracy od – 20°C do +50°C. Moduły radiowe zintegrowane z wodomierzem muszą mieć temperaturę pracy od – 20°C do +50°C**. W związku z powyższym, skoro moduły radiowe IoT na wodomierzach lub zintegrowane z wodomierzami muszą być zasilane bateryjnie (pkt 1.4. ppkt 13 Załącznika nr 1 do SWZ pn. Opis techniczny), to baterie również muszą mieć temperaturę pracy od – 20°C do +50°C. Zaproponowanie baterii z profilem temperatury od -5°C do +30°C jest niezgodne z warunkami zamówienia i wiąże się z koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.