



Jawor, dnia 24 marca 2025 r.

ZP.272.5.2025

**Wszyscy Wykonawcy
w postępowaniu**

W odpowiedzi na pytania z dnia 21 i 24 marca 2025 r. w postępowaniu pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” z podziałem na zadania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie obwodu w cm na wysokości 1 m śliwy.

Odpowiedź:

Zgodnie z pismem z dnia 21.03.2025 r. prosimy o przyjęcie nasadzeń drzew lipa drobnolistna *Tilia cordata*. Obwód na wysokości 1m minimum 6cm.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie parametrów geowłókniny filtracyjnej

Odpowiedź:

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Zaleca się stosowanie geowłókniny filtracyjnej o gramaturze powyżej 500 g/m². Geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Tabela 1. Wymagania dla geowłókniny

Właściwości	Jednostki	Wymagania	Metody badań wg
surowiec		100% polipropylen	
Masa powierzchniowa	g/m ²	500 (± 50)	PN-EN ISO 9864:2007
Grubość przy nacisku 2 kPa	mm	≥ 4,5	PN-EN 964-1:1999
Wydłużenie przy zerwaniu - wzdłuż pasma - w poprzek pasma		* **	PN-ISO 10319:1996 PNIS? iD3111 1996. 1 1998



Wytrzymałość na rozciąganie:

wzdłuż pasma

k pasma

kN/m

≥ 15

PN-ISO 10319:1996

≥ 23

PN-ISO
10319:1996/Apl:1998

Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

tel. +48 76 729 01 00, fax. 48 76 729 01 60

powiatjaworski.pl

powiatjaworski@powiatjaworski.pl

Odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka) - średnica otworu			13433:2006(U)
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR)	kN	≥ 4	PN- EN ISO 12236:2006(U)
Charakterystyczna porów O_{90}	po	0 (* 2s)	PN- EN ISO 12556:2002
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geowłókniny przy nacisku 2 kPa i $\Delta h=50$ mm	l/m^2s mm/s	≥ 50	PN-EN ISO 11058:2002
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geowłókniny przy gradientie hydraulicznym $i=1$ i nacisku 20 kPa	$10^{-1} m^2/s$	≥ 12n	PN- EN ISO 12258:2002

Materiał zaproponowany przez Wykonawcy musi spełniać powyższe wymagania włącznie z dopuszczalnymi odchyłkami podawanymi przez producentów.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie obwodu na wysokości 1m lipy.

Odpowiedź:

Obwód na wysokości 1m minimum 6cm.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Stanisław Łaskowski