

Lądek Zdrój, 03.06.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców

Znak postępowania: WR.271.12.2025.206

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju –projekt, dostawa i montaż gruntowej pompy ciepła.**

Działając na podstawie art. 284 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi na SWZ:

Pytanie 1. Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści do Zamówienia pompę ciepła o współczynniku efektywności sezonowej SCOP wg. EN 14511 o wartości 4,69, poziomie mocy akustycznej wg EN 12102 63 dB, z chłodzeniem biernym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia spełniały wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.

- *Posiada współczynnik efektywności sezonowej SCOP wg. EN 14511 do 4,8 dla warunków klimatycznych i zastosowań niskotemperaturowych B0/W35,*
- *Moc akustyczna urządzenia < 48 dB(A),*
- *Posiada możliwość pracy w trybie chłodzenia aktywnego (active cooling).*

Pytanie 2. W związku z wymogiem GWP przez urządzenie wynoszącym <2000 wnosimy o dopuszczenie do zamówienia pompy ciepła pracującej na czynniku R410A, gdzie GWP wynosi 2088. Nadmieniamy iż większość gruntowych pomp ciepła pracuje na czynniku R 410A.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia spełniały wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.

- *Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP przez urządzenie wynosi <2000.*

Sprawę prowadzi:

Anna Witos – insp. ds. zamówień publicznych

Tel. 748117884, zamowienia@ladek.pl