

Kłodzko, dn. 19.05.2025 r.

ZDP.241.18.1.2025

nr postępowania **ZDP.241.18.2025**

nazwa zadania: „**Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej o łącznej długości 0,79 km**”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 19.05.2025 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla przedmiotowego zadania

AD. 1

Na drodze występuje kategoria ruchu KR1.

PYTANIE NR 2

ST D.05.00.00 NAWIERZCHNIE . D -05.03.05. „Warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego” zawierają zapisy wg nieobowiązujących norm z serii PN -S ... i PN-B... Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek z betonu asfaltowego zgodnie z obowiązującymi normami z serii PN-EN ... oraz z WT1:2014 „Kruszywa” oraz WT2: 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. ?

AD. 2

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek z betonu asfaltowego zgodnie z obowiązującymi normami.

mgr Maciej Bielas

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....

Kierownik Zamawiającego