



28. Wojskowy Oddział Gospodarczy  
08-110 Siedlce, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 5

Siedlce, dnia 14.10.2024 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania numer: D/130/2024 na dostawę, montaż oraz uruchomienie 20 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w miejscowości Kostomłoty*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę, montaż oraz uruchomienie 20 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w miejscowości Kostomłoty wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 udzielił następujących wyjaśnień.

### **Wniosek nr 1:**

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o informacje na temat zasilania jednostek.

Czy zasilanie można wykonać z najbliższego gniazda elektrycznego znajdującego się w kontenerze ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zasilanie klimatyzatorów należy wykonać ze skrzynki rozdzielczej umiejscowionej w kontenerze.

### **Wniosek nr 2:**

#### **Pytanie nr 1:**

W zamówieniu piszecie Państwo:

"- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie szczytowej pod oknem, montaż jednostki wewnętrznej na tej samej ścianie pod oknem lub innej ścianie, jeżeli pod oknem nie będzie wystarczającej ilości miejsca"

Czy dopuszczacie Państwo montaż jednostki wewnętrznej ściennej nad oknem jak na załączonym obrazku???

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w opisie przedmiotu zamówienia o treści jak w załączniku: Opis przedmiotu zamówienia po zmianach w dniu 14.10.2024 r.

**Wniosek nr 3:**

**Pytanie nr 1:**

Witam,

Czy jest możliwość pracy jednak do około 16-18 by zamykać montażowo kolejne domki i nie zostawiać nie zakończonych prac.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z §13 ust. 8 lit. e) istnieje możliwość dostępu do obiektów po godzinach pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką wojskową/instytucją na rzecz której realizowany jest przedmiot Umowy.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający dokona zmian opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

**KOMENDANT**  
**/-/ plk Tomasz ZIMOLUŻYŃSKI**