

Załącznik nr 2b do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Dostawa rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Borzechów w ramach projektu „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Borzechów”

Część 2. Dostawa generatora prądu dla Urzędu Gminy Borzechów

Ogólne warunki realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy Borzechów w zakresie i ilościach wskazanych w zestawieniach rzeczowo – ilościowych odpowiednio dla każdej części.
2. Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i nieobciążone prawami osób trzecich.
3. Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE.
4. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
5. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.
6. Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi sprzętu lub – jeśli są one udostępniane przez producenta w formie elektronicznej – prześle adresy WWW, pod którymi można je pobrać.
7. Dla oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.

Zestawienie rzeczowo - ilościowe

Lp.	Przedmiot dostawy	Ilość	Miejsce dostawy
1.	Generator prądu	1	Urząd Gminy Borzechów

1.1. Generator prądu

Generator prądu – spalinowy agregat prądotwórczy o mocy nominalnej min. 3F – 9000W, 1F- 3000W, ze stabilizacją napięcia AVR

Wymagania ogólne , jakie musi spełniać ofertowany agregat:

- 1) Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
- 2) Instrukcja obsługi w języku polskim.

- 3) Instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw w języku polskim,
- 4) katalog części zamiennych na płycie CD,
- 5) karta gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji oraz wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.
- 6) Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia agregatu wraz ze szkoleniem z jego obsługi w siedzibie Zamawiającego.
- 7) Okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy.

Minimalne parametry techniczne:

Parametr	Wartość
Moc nominalna - 1F	3000 W
Moc nominalna - 3F	9000 W
Moc rozruchowa - 3F	10000 W
Moc rozruchowa - 1F	3300 W
Ilość faz	3
Prąd znamionowy - 1F	22 A
Prąd znamionowy - 3F	13 A
Mo maksymalna silnika	18KM
AVR	Tak
Gniazda	2x 230V 1x 400V
Rozruch	Rozrusznik elektryczny
Napięcie	230V/400V 50Hz
Dodatkowe parametry	- Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie paliwa - koła umożliwiające przemieszczanie - uchwyt transportowy