



OR.271.2.2025

Głogów Małopolski 2025-05-07

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wszystkich branż dla budowy Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim (znak sprawy: OR.271.2.2025);

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie1

Czy Zamawiający będzie oczekiwał ujęcia w dokumentacji rozwiązań technicznych budowli ochronnej, a jeśli tak to schronu czy ukrycia doraźnego?

Odpowiedź :

Tak, zgodnie z zapisami PPU i SWZ *Budynek Szkoły Podstawowej wraz z garażem podziemnym (bez Hali) ma spełniać – wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne - w związku z powyższym elementy konstrukcyjne należy dostosować do ww. Rozporządzenia.*

Założeniem projektu jest, iż budynek szkoły ma pełnić funkcję budowli ochronnej a konstrukcja garażu pod halą ma pełnić również funkcję ukrycia doraźnego.

Z up. Burmistrza

(-)

Mirosław Osetek

Z-ca Burmistrza

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

