



Rządowy Program Odbudowy Zabytków



**POLSKI
ŁĄD**



ZP.272.3.2025

Przemysł, 26.02.2025 r.

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemysłu” w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Nr Edycja2RPOZ/2023/1961/PolskiŁad

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1320) dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w nw. zakresie:

1. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: rozdział 22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert w pkt 22.1 oraz pkt 22.5

W SWZ JEST:

22.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl do dnia **06.03.2025 r. do godziny 09:00.**

22.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.03.2025 r. o godzinie 09:15.**

W SWZ POWINNO BYĆ:

22.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl do dnia **07.03.2025 r. do godziny 09:00.**

22.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.03.2025 . r. o godzinie 09:15.**

2. . Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: Załącznik nr 9 do SWZ Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego oraz STWiORB

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu z pkt 3 ppkt 2 *zabezpieczenie* ujętego w załączniku nr 9 SWZ –Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego.

W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BYŁO:

Otworki wywiercić należy w jednym rzędzie oddalone od siebie o 10 cm, pod kątem 10 do 30°. Długość rzutu p[poziomego otworów iniekcyjnych jest o 5 cm mniejsza niż grubość muru.

W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO POWINNO BYĆ:



Rządowy Program Odbudowy Zabytków



POLSKI
ŁĄD



Otwory wiercić należy w jednym rzędzie oddalone od siebie 10cm o przekroju 10mm w ścianach o grub. do 60cm, a w ścianach powyżej 60cm - w odstępach co 12 cm o przekroju 12mm pod kątem 10 do 30° . Długość rzutu poziomego otworów iniekcyjnych jest o 5 cm mniejsza niż grubość muru.

4. Zamawiający dodaje zapis „Otwory wiercić należy w jednym rzędzie oddalone od siebie 10cm o przekroju 10mm w ścianach o grub. do 60cm, a w ścianach powyżej 60cm - w odstępach co 12 cm o przekroju 12mm pod kątem 10 do 30° . Długość rzutu poziomego otworów iniekcyjnych jest o 5 cm mniejsza niż grubość muru.” Do SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Niniejsza zmiana SWZ stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Wynikiem powyższej zmiany będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00111877z dnia 2025-02-19.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl informację o zmianie treści SWZ