



Chodzież, dnia 16.05.2025 r.

Odpowiedź na Pytanie Wykonawcy

Zamawiający zgodnie z pkt. 11.1 Zaproszenia dokonuje odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie z pominięciem regulaminu na:

„Dostawę podchlorynu sodu”

1. Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego zaproszenia uprzejmie proszę o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie wymagań wobec oferowanego podchlorynu sodu.

Zamawiający od kilku lat regularnie kupuje stabilizowany podchloryn sodu płynny, o okresie ważności minimum 6 miesięcy, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej, wody pitnej oraz powierzchni (Kat. I, grupy 2, 4, 5), posiadający działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Tymczasem aktualne zaproszenie zawiera parametry techniczne odpowiadające technicznej wersji podchlorynu sodu, o znacznie krótszym okresie trwałości (21 dni) i ograniczonym zastosowaniu. W związku z tym zwracam się z pytaniem:

Czy Zamawiający rzeczywiście oczekuje oferty na techniczny podchloryn sodu, który szybciej traci właściwości użytkowe co powoduje znacznie większe zużycie, czy też – jak dotychczas – powinien być oferowany stabilizowany podchloryn o wysokiej trwałości i szerszym zakresie zastosowań?

2. Odpowiedź:

Zamawiający w postępowaniu na dostawę podchlorynu sodu oczekuje stabilizowanego podchlorynu sodu z okresem trwałości minimum 6 miesięcy. Patrz modyfikacja zaproszenia z dnia 16.05.2025 r.

.....
(Prokurent)